

NAŠE ZNAČKA  
PM055015/2014-504/Mus

VYŘIZUJE  
Ing. Barbora Musálková  
+420 541 637 354  
musalkova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM  
Brno 05. 11. 2014

## VD Vranov - oprava a revize 4 ks šoupátek spodních výpustí – dodatečné informace č. 2 k zadávací dokumentaci

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „VD Vranov - oprava a revize 4 ks šoupátek spodních výpustí“ obdržel dne 31. 10. 2014 prostřednictvím emailu dotazy uchazečů vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz uchazeče č. 1:

V zadávací dokumentaci je bod - Náhrada stávajícího spojovacího materiálu za nový, nerezový. Dotaz zní: Zda se jedná o vnitřní spojovací materiál nebo o vnitřní i vnější spojovací materiál.

Při obhlídce šoupat byl vnější spojovací materiál kompletní a nevykazoval žádné povrchové poškození - rozměrově se jedná o speciální spojovací materiál.

Odpověď č. 1:

Za nerezový spojovací materiál doporučuje zadavatel nahradit spojovací materiál vnější. Vnitřní spojovací materiál (kotvení vodících lišt jak na straně tělesa šoupátka tak na straně srdce šoupátka) je mosazný, ten doporučuje zadavatel zachovat.

Dotaz uchazeče č. 2:

Zda by bylo možné poskytnout veškerou výkresovou dokumentaci, především však výkresy šoupátka prům. 1600mm, kde by byly patrné veškeré rozměry a hmotnosti.


Odpověď č. 2:

Z výkresové dokumentace šoupátka je k dispozici pouze sestavení šoupátka TvE10165, které je přílohou výzvy a je zveřejněno na profilu zadavatele:

<http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/25e7189a-ab1b-421c-b838-53943051877b>.

Tyto dodatečné informace zasílá zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

S pozdravem

  
RNDr. Jan Hodovský  
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.

Povodí Moravy, s.p.  
602 00 Brno, Dřevařská 11  
IČO: 70890013, DIČ: CZ70890013