



—INFORMATIVNÍ VÝKRES

- STAVIDLO NAVRŽENO STATICKY NA MAX.HLADINU 1,35m.v.sl
- MANIPULACE SE STAVIDLEM PŘI MAX.HLADINĚ 1,35m.v.sl
- MAX.ZDVIHACÍ SÍLA 10kN
- TĚSNĚNÍ STAVIDLA PO SMĚRU TOKU VODY
- DOVOLENÝ PRŮSAK DLE TNV 79 0910
- PRŮTOČNÝ PROFIL 1000x1350

Tento dokument je obchodním majetkem Ševčík-Vodohospodářská zařízení a předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 17–20 obchodního zákoníku. Nesmí být zpřístupněn třetí osobě a nesmí být použit pro výrobní účely bez předchozího souhlasu majitele.

This drawing must not be used for manufacturing purposes, copied nor communicated in any way to third parties without written permission from firm Ševčík-Vodohospodářská zařízení

PŘESNOST ISO 2768 -mH		TOLEROVÁNÍ ISO 8015		PROMÍTÁNÍ		CELK. Č. HMOT.		MĚŘITKO	
ZMĚNA		DATUM		PODPIS		INDEX			
KRESLIL PETÝREK		VÝR. PROJEDN.		NÁZEV		ŠEVČÍK		VODOHOSPODÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ	
PŘEZKOUSEL		NORM. REF.		STAVIDLOVÝ UZÁVĚR-ROZ.OBJEKT		ČÍSLO VÝKRESU		INDEX	
SCHVÁLIL		DATUM 9/2017		Č. KUS./ POČET LISTŮ		3-NERO-N-00		LIST	
SKUPINA		Č. KUS./ POČET LISTŮ		POČET LISTŮ					
TYP-HESLO NEDAKONICE		ČISTÁ HMOTNOST		HR. HMOTNOST					
SESTAVA		POZ.							
ST. VÝKRES									
N. VÝKRES									