



vyprac. shrnutí provedení  
star z 12.4.1995

**NAPĚTÍ SÍTĚ:** 3 x 220/380 V 50 Hz

**OCHRANA PROTI NEBEZP. DOTYKU:** NULOVÁNÍM, TN-C  
DLE ČSN 34 10 10

**PROSTŘEDÍ:** 311 - ZÁKLADNÍ, DLE ČSN 33 03 00

9

Zodpovědný projektant	Kreslil	ELZACO, spol. s r.o. Boženy Němcové č. 10 787 01 ŠUMPERK tel./fax 0649/3394 -4-	
Vénos Jiří	ing. Zatloukal		
	ing. Zatloukal	DATUM	2/1995
Investor: POVODÍ MORAVY VALAŠSKÉ MEZIRŘÍČÍ			
Akce: MVE Stanovice u Karolínky			
ELEKTROINSTALACE - PŮDORYS		mer 1:50	c.v. E 1