



HG partner, s.r.o.
Pobočka Úvaly
Smetanova 200
250 82 Úvaly

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
H 17-015 / 23.8.2017

VYŘIZUJE / LINKA
Bc. Petr Tremér / 724 921 938

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Hradec Králové / 23.8.2017

Věc: Žádost o vyjádření k opravě jezových pilířů.

Na základě Vaší žádosti č. H 17-015 ve věci akce „VD Předměřice, oprava nástaveb jezových pilířů,“ Vám sdělujeme, že se v daném zájmovém území nachází zařízení společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. resp. ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., které je nutné pro provoz elektrárny, a proto je v průběhu prací nutná součinnost obsluhy elektrárny a opatření eliminující prašnost z prováděných prací.

Odůvodnění:

Předběžné vyjádření k projektu opravy technologických pilířů jezu Předměřice nad Labem:

A. Průvodní zpráva - A.2 - neúplné vstupní podklady

K pilíři I.- západní strana, **je přizděna místnost** filtrace vzduchu s technologií - odvinovacím vzduchovým filtrem, pro nasávání a odprašnění chladícího vzduchu do generátoru. Má oboustranně dveře - jedny plné směrem na mostovku, a druhé, směrem proti toku řeky, s žebrováním pro průchod vzduchu. Místnost má střechu mezi pilířem a strojevnou MVE s odtokem dešťové vody. Zasahuje více než do třetiny výšky pláště pilíře. Na ni navazuje plechová střecha s okapem, která končí u mostovky, a pod ní jsou schody výstupu na mostovku s kovovými plechovými vraty. Pod touto střechou je také vstup do MVE, který je elektronicky zabezpečen - je to přístupová cesta k čistícím pracovním strojům.

Chcete-li opravit celý pilíř, pak bude nutné demontovat plechovou střechu, a také plechové vrata. Dále bude nutné posoudit opravu v místnosti nasávání a filtrace vzduchu, a také zabezpečit, aby nebyla porušena střecha této místnosti a dále použití lešení, horolezecké techniky - viz. D.1: Tech. zpráva.

B. Technická zpráva - B.2.10 – zvýšení prašnosti

Jak z výše uvedeného vyplývá, pro technologii a provoz MVE je prašnost, případně její zvýšení velkým problémem. Prašnost velmi výrazně dokáže snížit životnost technologického zařízení, a proto bude v době prováděných prací nutná součinnost s obsluhou MVE.



SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2016

Čistící stroje - hrubých a jemných česlic, budeme v době prací parkovat na pojezdových drahách směrem k pravému břehu Labe.

Požadujeme včasné upozornění obsluhy MVE především na prašné práce na pilíři I – lze s ohledem na hlídaná oteplení soustrojí nasávat vzduch přes strojovnu, a omezit tak nasávání ze směru pilíře I, a také výfuk směřovat přes strojovnu a tak přefukovat horní vzduchové žaluzie u stropu strojovny.

Dále lze zvýšenou ochranu proti prašnosti provést dalším potahem filtrační plsti na žebrované průchody vzduchu dveří filtrační místnosti, či přímo na plochu nasávání vzduchu odvinovacího filtru.

Platnost stanoviska je do 23.8.2018, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

S pozdravem



Ing. Robert Heczko
jednatel
ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.