





**Krajský úřad  
Pardubického kraje  
OŽPZ - oddělení vodního hospodářství**

174

				
Povodí Labe, státní podnik				
HKUPAX00PAQ4JLOVÉ				
12.10.2018		53161/2018/PLa		
Datum:				
18/41537				
listy	přílohy	spis. znak	sk. znak	lhůta
2	1			

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: KrÚ 64993/2018

Spisová značka:

Vyřizuje: Ing. Jana Hroudová

Telefon: 466026512

E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Datum: 09.10.2018

**Povodí Labe, státní podnik**

**Víta Nejedlého 951**

**500 03 Hradec Králové**

**Sdělení k ohlášení udržovacích prací**

**stavba MVE Křižanovice, oprava nátěrů a těsnění klapkových uzávěrů**

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 24. 9. 2018 **ohlášení Povodí Labe, státní podnik**, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, podle § 104 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, na udržovací práce, spočívající v opravě nátěrů a těsnění klapkových uzávěrů korunových přelivů VD Křižanovice.

K žádosti o sdělení k ohlášení udržovacích prací předložil žadatel dokumentaci pro ohlášení stavby, zpracovanou společností PS PROFI s.r.o., se sídlem Stará 5, 602 00 Brno, autorizovaný inženýr Ing. Jaromír Florian, ČKAIT 1001778 (autorizace technologická zařízení staveb) v červnu 2018.

Předmětem ohlášení jsou udržovací práce na klapkových uzávěrech MVE Křižanovice, která je součástí vodního díla Křižanovice, ležícího na řece Chrudimce, ř. km. 37,150, katastrální území Křižanovice a České Lhotice. Hráz vodního díla Křižanovice (gravitační betonová přímá, kolmá k ose toku), je opatřena hrazeným bezpečnostním korunovým přelivem o dvou polích, spodními výpusti DN 600 a DN 2000, vývarem. V tělese hráze je umístěna stavba MVE a odběrné potrubí pro odběr a převádění povrchové vody pro VE Práčov a Úpravnu vody Monaco.

Opravou nátěrů a těsnění klapkových uzávěrů bude zabezpečena provozuschopnost stávajících klapkových uzávěrů korunových přelivů VD Křižanovice tak, že bude provedena komplexní obnova jejich povrchové ochrany, těsnicí sady a oprava poškozených OK vybrané strojně technologické části VD - klapkového uzávěru (dutá klapka levého a pravého korunového přelivu VD včetně příslušenství).

**Oprava je rozdělena na tyto technologické části:**

- Oprava vnějších ploch OK klapkového uzávěru (duté klapky)
- Nahrazení stávající těsnicí sady – kožené podélné prahové těsnění klapky vyztužené mosazným plechem I a II, kožené boční těsnění (bočních štítů) L/P klapky vyztužené mosazným plechem I a II, za novou sadou shodného technického a materiálového provedení
- Nahrazení stávající degradované a poškozené těsnicí sady - podélné ochranné těsnění klapky za novou sadou shodného technického a materiálového provedení

- OK klapkového uzávěru (duté klapky) včetně příslušenství bude po provedení komplexní opravy ocelových konstrukcí opatřena novou povrchovou ochranou

Opravné práce na strojně technologické části klapkového uzávěru (duté klapky) levého a pravého korunového přelivu VD budou probíhat na sebe navazujících etapách po dobu 2 let a to:

- PS 1. Část strojní:
  - I. etapa (uzávěr - levý korunový přeliv) - první rok
  - II. etapa (uzávěr - pravý korunový přeliv) – druhý rok

#### **Zajištění provozu VD Křižanovice po dobu stavby:**

- Oprava dílčí technologické části stavby (přehradní nádrže) VD Křižanovice bude prováděna za provozu VD při napuštěné nádrži na provozní hladinu 404,10 m n.m. (běžný provoz VD a MVE). Manipulace na VD budou po dobu opravy technologické části dutých přelivných klappek levého a pravého korunového přelivu VD prováděny dle stávajícího manipulačního řádu obsluhou VD Křižanovice (z provozu bude odstaven hradící uzávěr - dutá klapka levého nebo pravého korunového přelivu VD).
- Převedení povodňových průtoků (přívalových vod) bude zajišťovat stávající spodní výpusti DN 600 a DN 2000, případně přivaděč DN 2400 a levý nebo pravý korunový přeliv šířky 15,00 m s přelivnou hranou na kótě 402,10 m n.m. respektive na obou přepadových polích osazené ocelové klapky 2,00 m vysoké, které vzdouvají vodní hladinu na kótu 404,10 m n.m. pro energetiku. Opravovaný hradící uzávěr levého nebo pravého přelivného pole VD bude mimo provoz.

**Předpokládaný termín** – zahájení stavby  
– dokončení stavby

duben 2019  
prosinec 2020

#### **Údaje o místě stavby**

Název obce  
Název katastrálního území

Křižanovice  
Křižanovice (č. katastru 683141)  
České Lhotice (č. katastru 655605)

#### **Pozemky, na kterých je umístěna stavba:**

<b>Katastrální území</b>	<b>parcela</b>	<b>druh pozemku</b>	<b>vlastník</b>
Křižanovice	stp. 48	zast. plocha a nádvoří VD - přehrada	ČR, s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik
České Lhotice	stp. 89	zastavěná plocha a nádvoří VD – přehrada	ČR, s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik
Křižanovice	532/9	ostatní plocha	ČR, s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik
Křižanovice	532/10	ostatní plocha	ČR, s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik
Křižanovice	534/2	vodní plocha, nádrž umělá	ČR, s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik
Křižanovice	579/1	ostatní plocha silnice	Pardubický kraj, Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Křižanovice	582/1	vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené	ČR, s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik
České Lhotice	1004/3	vodní plocha, nádrž umělá	ČR, s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik
České Lhotice	1224/1	vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené	ČR, s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik



Krajský úřad spolu s PD obdržel rovněž stanovisko, které vydalo dne 21. 8. 2018 pod č.j. 03794/VC/18 pracoviště AOPK, oddělení Správy CHKO Železné hory Nasavrky formou závazného stanoviska podle § 44 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a podle § 12 odst. 2 téhož zákona, ve kterém je vysloven souhlas k záměru „VD Křižanovice, oprava nátěrů a těsnění klapkových uzávěrů“.

Krajský úřad Pardubického kraje jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 107, písm. u) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) s pravomocí speciálního stavebního úřadu podle ust. § 15 odst. 4 a § 104 téhož zákona a § 15 odst. 1) odst. 2 písm. p) zákona č. 183/2008 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů


na základě shora uvedeného  
**sděluje** ohlašovatel

**Povodí Labe, státnímu podniku**, se sídlem V. Nejedlého 951, Hradec Králové, IČ 7089005, CZ NACE 360000, že nemá námitek proti provedení **ohlášených udržovacích prací, spočívajících v opravě nátěrů a těsnění klapkových uzávěrů na vodním díle Křižanovice**

**Místo stavby:**

**vodní dílo Křižanovice**, č. hydrologického pořadí 1-03-03-027, tok Chrudimka, ř. km 37,150, obec Křižanovice, okres Chrudim, kraj Pardubický, JTSK KROVAK orientačně: 649 919, 1 080 034.

**Investorem stavby je Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové, Víta Nejedlého 951.**



**Ing. Martin Vlasák**  
vedoucí odboru

**Ing. Jana Hroudová, v zastoupení**

Příloha: 1x PD

