

Váš dopis zn.

Ze dne 24.4.20018

Naše značka TÚP/O18800033189/18

Č. jednací TÚP/183/18-Fas

Vyřizuje Jaromír Fajrajzl
administrativní referent

Tel. / fax 318 494 205

Mobil 601 371 768

Email jfajrajzl@1scv.cz

Datum 11.5.2018

Aquatis,a.s.**Ing. Jiří Šedivý****Botanická 834/56****602 00 Brno****Vyjádření ke stavebnímu řízení****Název stavby: VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod****Investor:** Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5**Platnost vyjádření:** 1 rok

1.SčV byla předložena dokumentace pro stavební povolení stavby VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod, vypracovaná společností AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, vypracoval ing. Jan Sehnal a ing. Pavel Bárta, datum vyhotovení březen 2018.

Každá změna v projektu oproti schválené dokumentaci stavby musí být neodkladně projednána s provozovatelem. Ke změně bude vydáno nové písemné vyjádření.

1. Stavba se nachází v blízkosti ochranného pásma 2 stupně vodního zdroje Vltava Solenice. Práce budou prováděny tak, aby nemohlo dojít k negativnímu ovlivnění jakosti jímané surové vody a to zejména únikem pohonných hmot z používaných mechanismů, stavebními hmotami či uvolněnými mechanickými nečistotami ze dna toku. Použité mechanizační prostředky budou pravidelně kontrolovány a zabezpečeny proti nežádoucímu úniku pohonných hmot.
2. V části B.8.o Postup výstavby, je uvedeno, že závěrečný úsek skluzu a opevnění břehu a dna pod skluzem bude provedeno při snížení hladině ve VN Kamýk. Není specifikována kóta, na kterou bude hladina vody snížena. Upozorňujeme, že snížení hladiny pod kótu 282,30 m.n.m. znamená omezení možnosti odběru vody pro potřeby průmyslového vodovodu Příbram a také pro potřeby výroby pitné vody na ÚV Hatě. Souvislá doba snížení hladiny pod tuto úroveň nesmí překročit 3 dny, nebo musí být zajištěno nouzové přečerpávání vody do odběrného objektu ČS Solenice. Každé snížení hladiny ve VD Kamýk v místě odběru vody pro ČS Solenice pod kótu 282,30 m.n.m. bude oznámeno, nejméně 7 dní předem, na centrální dispečink provozovatele 1.SčV a.s., Příbram, Novohospodská 93, 261 01 Příbram IX, telefonní číslo 318 494 241, mobil č. 602 454 983. Na uvedené číslo budou bezprostředně hlášeny i jakékoliv havarijní stavy při stavbě, zejména pak jakékoliv znečištění vody v toku.

S pozdravem

1. SčV, a.s.
Ke Kablo 971, 100 00 Praha 10
IČ: 47549793, DIČ: CZ 47549793
provoz:
Novohospodská 93, 261 01 Příbram IX



Jaromír Fajralzl
administrativní referent

Na vědomí: Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram, Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram