

Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 12 Pardubice - Bílé předměstí

Povodí Labe, státní podnik  
Ing. Jiří Dostál  
Víta Nejedlého 951/5  
530 03 Hradec Králové

Váš dopis značky/ ze dne  
26.2.2019

Naše značka  
19104/IO

Vyřizuje  
Martin Haupt  
466 260 863  
733 780 019  
[haupt@smp-pce.cz](mailto:haupt@smp-pce.cz)

V Pardubicích dne  
6. března 2019

**Věc: Bylanka, Svítkov, oprava opevnění koryta OB, ř. km 0,740 – 0,975**  
k. ú. Svítkov 718033 (okr. Pardubice)

V příloze Vám zasíláme zpět situaci výše uvedené stavby, do které jsme zakreslili stávající trasu veřejného osvětlení (dále jen VO) v majetku a správě SmP a.s. podle stavu k 5.3.2019.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

- 1) Práce budou provedeny tak, aby bylo možné zajistit dopravní obslužnost stáv. objektů (záchr. systém, TKO ap).
- 2) Před zahájením prací požádá investor o vytýčení kabelových tras VO divizi VO SmP a.s. (tel. 466 260 854). Případně budou dohodnuty podmínky postupu prací v blízkosti VO.
- 3) Při provádění prací musí být dodrženy všechny platné normy, předpisy a ochranné pásmo od kabelového vedení VO minimálně 1m, zejména ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
- 4) Při provádění prací musí být kabelové vedení VO zajištěno tak, aby nedošlo k jeho poškození. Na kabelovém vedení VO a v jeho ochranném pásmu nebudou umístěny žádné objekty předmětné stavby.
- 5) Všechny výkopy v blízkosti sítí VO na vzdálenost menší jak 1m budou prováděny ručně.
- 6) Stožáry VO a rozváděče VO budou stále přístupné a budou mimo případné zařízení staveniště, na kabelovém vedení VO nebude zřízeno staveniště, nebude uskladněn materiál ani nad ním nebudou parkovat auta (vozidla stavby).
- 7) Na soubor veřejného osvětlení nebudou umístovány bez našeho povolení jiná zařízení a tyto soubory nebudou ani nijak upravovány (polepy apod.).
- 8) Dojde-li k poškození zařízení VO stavebními pracemi, mechanizací nebo dopravou materiálu v okolí stavby, požadujeme provedení oprav poškozených částí na náklady investora.
- 9) Platnost vyjádření je 12 měsíců od data vydání.

Vyjádření divizí Veřejné osvětlení, Údržba komunikací a Agroservis SmP a.s. není třeba, je plně nahrazeno tímto souhrnným stanoviskem.

Vyjádření je vydáno pro povolení stavby dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Martin Haupt  
investiční oddělení  
Služby města Pardubic a.s.