

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/5
530 03 Hradec Králové

Váš dopis značky/ ze dne
11.9.2019

Naše značka
19498/IO

Vyřizuje
Martin Haupt
466 260 863
733 780 019
haupt@smp-pce.cz

V Pardubicích dne
6. listopadu 2019

Věc: Souhlas s demontáží stožáru veřejného osvětlení č. 084005 v rámci akce „Bylanka, Svítkov, oprava opevnění koryta OB, ř. km 0,740 – 0,975“
k. ú. Svítkov 718033 (okr. Pardubice)
Číslo stavby: 122 190 020
Pořadové číslo: 3583

V příloze Vám zasíláme zpět situaci výše uvedené stavby, do které jsme zakreslili stávající trasu veřejného osvětlení (dále jen VO) v majetku a správě SmP a.s. podle stavu k 5.11.2019.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

- 1) Práce budou provedeny tak, aby bylo možné zajistit dopravní obslužnost stáv. objektů (záchr. systém, TKO ap). Režim svozu TKO při případné uzavírací komunikace bude dohodnut před realizací s pracovníkem SmP - ODPADY a.s. (p. Suchánková – tel. 466 260 835).
- 2) Před zahájením prací požádá investor o vytýčení kabelových tras VO divizi VO SmP a.s. (tel. 466 260 854). Případně budou dohodnuty podmínky postupu prací v blízkosti VO.
- 3) Při provádění prací musí být dodrženy všechny platné normy, předpisy a ochranné pásmo od kabelového vedení VO minimálně 1m, zejména ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
- 4) Při provádění prací musí být kabelové vedení VO zajištěno tak, aby nedošlo k jeho poškození. Na kabelovém vedení VO a v jeho ochranném pásmu nebudou umístěny žádné objekty předmětné stavby. Všechny výkopy v blízkosti sítí VO na vzdálenost menší jak 1m budou prováděny ručně. U stožárů VO provádět zemní práce tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo narušení jejich statiky. V místě kolize se stávající trasou VO bude kabelová trasa VO mezi osvětlovacími body č. 084004 a 084005 odpojena a dle možností demontována. V místě kolize se stožárem VO č. 084005, dojde před zahájením práce, k písemné dohodě o demontáži stožárů a rozvodů VO včetně odhadu nákladů, které půjdou k tíži investora. Během stavby dojde k demontáži 1 ks stožárů ohroženého výše uvedenou stavbou. Demontáž stožáru bude provedena bez opětovné náhrady stožáru. Stožár se nachází na pozemku v soukromém vlastnictví a nyní osvětluje soukromou příjezdovou cestu. Odstraněné zařízení bude předáno vlastníkovi - SmP a.s.. Tyto práce budou provedeny v souladu s technickým předpisem " Zásady výstavby veřejného osvětlení na území města Pardubic" a budou hrazeny z finančních prostředků investora.
- 5) Každý zásah do stávajícího souboru VO v majetku nebo správě VO SmP a.s. provede na objednávku investora divize VO SmP a.s., které bude předáno zaměření skutečného provedení stavby zakreslené do katastrální mapy a výkres skutečného provedení.
- 6) Ostatní stožáry VO a rozváděče VO budou stále přístupné a budou mimo případné zařízení staveniště, na kabelovém vedení VO nebude zřízeno staveniště, nebude uskladněn materiál ani nad ním nebudou parkovat auta (vozidla stavby).
- 7) Na soubor veřejného osvětlení nebudou umísťována bez našeho povolení jiná zařízení a tyto soubory nebudou ani nijak upravovány (polepy apod.).

Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 12 Pardubice - Bílé předměstí

8) Investor objedná před dokončením prací u divize VO SmP a.s. kontrolu kabelových tras před záhozem (minimálně 2 pracovní dny předem).

9) Dojde-li k poškození zařízení VO stavebními pracemi, mechanizací nebo dopravou materiálu v okolí stavby, požadujeme provedení oprav poškozených částí na náklady investora.

10) Platnost vyjádření je 12 měsíců od data vydání.

Vyjádření divizí Veřejné osvětlení, Údržba komunikací a Agroservis SmP a.s. není třeba, je plně nahrazeno tímto souhrnným stanoviskem.

Toto vyjádření není souhlasem s financováním stavby z prostředků SmP a.s. a je vydáno pro povolení stavby dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Martin Haupt
investiční oddělení
Služby města Pardubic a.s.