



ŠACHTA Š3
M 1:20



PVC korug.
DN 654/600 SN 8, 138°




PVC korug.
DN 654/600 SN 8, 0°

kóta dna	[m n.m.]	299.37
kóta terénu	[m n.m.]	300.86
rozdíl kót	[m]	1.49
převýšení nad terénem	[m]	0.00
výška šachty	[m]	1.49
stavební výška	[m]	1.69

výpis dílů	počet ks
dno 1000/1000	1
skruž 1000/250/120	1
deska 625/200/120	1
vyr.prst. 625/80/120	1
vyr.prst. 625/60/120	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	1

POZNÁMKA:
OZNAČENÍ A ROZMĚRY DÍLŮ KANALIZAČNÍCH ŠACHET DN1000 JSOU URČENY JEDNOTLIVÝMI VÝROBCI .
IZOLACE PROTI AGRESIVNÍ PODZEMNÍ VODĚ JE NAVRŽENA KRYSTALIZUJÍCÍM NÁTĚREM - 2 x VNĚJŠÍ NÁTĚR.

Výškový systém Balt p.v.		Souřadný systém S-JTSK	
6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO 		
VYPRACOVAL	Metelka, DiS.	HIP	Ing. Brožová	T. KONTROLA	Ing. Veselý	
PROJEKTANT	Metelka, DiS.	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Matějček	DATUM	03/2018	
OBJEDNATEL	Povodí Odry, státní podnik			OKRES	Frýdek Místek	
AKCE: LB ohrázování Baštica km 0,300 - 0,800				ČÍSLO ZAKÁZKY	31-3018-0103	
				STUPEŇ	DPS	
				FORMÁT	2 A4	
				MĚŘÍTKO	1:20	
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	000647/18/1	
ČÁST STAVBY	SO 03 Odvedení zahrázových vod			SO/PS	SO 03	
PŘÍLOHA: Šachta Š3 - výkres šachty				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.3.14	d
						1

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).