



ŠACHTA Š2
M 1:20



PVC korug.
DN 654/600 SN 8, 218°



PVC korug.
DN 654/600 SN 8, 0°

kóta dna	[m n.m.]	298.90
kóta terénu	[m n.m.]	300.28
rozdíl kót	[m]	1.38
převýšení nad terénem	[m]	0.1
výška šachty	[m]	1.4
stavební výška	[m]	1.65

výpis dílů	počet kusů
dno 1000/1000	1
deska 625/200/120	1
vyr.prst. 625/60/120	2
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	1

POZNÁMKA:

OZNAČENÍ A ROZMĚRY DÍLU KANALIZAČNÍCH ŠACHET DN1000 JSOU URČENY JEDNOTLIVÝMI VÝROBCI .
IZOLACE PROTI AGRESIVNÍ PODZEMNÍ VODĚ JE NAVRŽENA KRYSTALIZUJÍCÍM NÁTĚREM - 2 x VNĚJŠÍ NÁTĚR.

Výškový systém Balt p.v.

Souřadný systém S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO 	
VYPRACOVAL	Metelka, DiS.	HIP	Ing. Brožová	T. KONTROLA	Ing. Veselý
PROJEKTANT	Metelka, DiS.	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Matějček	DATUM	03/2018
OBJEDNATEL	Povodí Odry, státní podnik			OKRES	Frýdek Místek
AKCE: LB ohrázování Bašnice km 0,300 - 0,800				ČÍSLO ZAKÁZKY	31-3018-0103
				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	2 A4
				MĚŘÍTKO	1:20
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	000646/18/1
ČÁST STAVBY	SO 03 Odvedení zahrázových vod			SO/PS	SO 03
PŘÍLOHA: Šachta Š2 - výkres šachty				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.3.13
					e 1

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelům) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).