




ŘEZ A-A'
M 1:25





PŪDORYS
M 1:25




ŘEZ B-B'
M 1:25




OBETONÁVKA POTRUBÍ
M 1:25




Siť KY-50, Ø8mm, OKO 150/150mm,
PLOCHA 1,89m², 2ks



SÍŤ KY-50, Ø8mm, OKO 150/150mm,
PLOCHA 1,28m², 2ks



Siť KY-50, Ø8mm, OKO 150/150mm,
PLOCHA 2,58m², 1ks



Sif KY-50, Ø8mm, OKO 150/150mm,
PLOCHA 1,33m2, 1ks

Poz.	Profil	Délka	Kusů	Profil (m)
č.	(mm)	(mm)	(ks)	8
1	8	990	28	27.72
2	8	1000	28	28.00
3	8	990	10	9.90
4	8	1200	1	1.20
	8	1400	2	2.80
	8	1350	2	2.70
5	8	750	26	19.50
6	8	900	28	25.20
Celková délka (m)				117.0
10% - prostřih				11.7
Celková délka s prostřihem(m)				128.7
Hmotnost 1 bm (kg)				0.395
Celková hmotnost (kg)				50.8

VÝPIS SÍTÍ Ø8 150x150				
ozn.	š.	dl.	ks	m ²
S1	1.35	1.40	2	3.78
S2	0.95	2.72	1	2.58
S3	0.95	1.40	1	1.33
S4	0.95	1.35	1	1.28
S5	0.80	13.50	1	10.80
S6	0.95	13.50	1	12.83
m ² celkem sítí				32.60
10% - konstrukční výztuž				3.26
15% - přesahy sítí při napojování				4.89
m ² celkem sítí s konst.výztuží				40.75
hmotnost kg/1m ²				5.40
hmotnost sítí celkem kg				220

BETON C30/37 XC4 - XF3 - XA1

VÝZTUŽ OCEL B 500B

PODKLADNÍ BETON C12/15 X0

KRYTÍ 50 mm

PRACOVNÍ SPÁRY BUDOU TĚSNĚNY BENTONITOVÝM PÁSKEM

POUŽÍVAT BETONOVÉ DISTANCE


Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci!

Dílenskou dokumentaci bude zajišťovat dodavatel stavby.

Výškový systém Balt p.v.

Souřadný systém S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO 	
VYPRACOVAL	Metelka, DiS.	HIP	Ing. Brožová	T. KONTROLA	Ing. Veselý
PROJEKTANT	Metelka, DiS.	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Matějček	DATUM	03/2018
OBJEDNATEL	Povodí Odry, státní podnik			OKRES	Frýdek Místek
AKCE: LB ohrázování Bašnice km 0,300 - 0,800				ČÍSLO ZAKÁZKY	31-3018-0103
				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	3 A4
				MĚŘÍTKO	1:25
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	000635/18/1
ČÁST STAVBY	SO 01 LB ohrázování			SO/PS	SO 01
PŘÍLOHA: Výustní objekt potrubí DN 200 - výkres výztuže				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.1.13
					<div>h 1</div>

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelům) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a s. o. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatelů oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).