



SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace

středisko Opava

Joži Davida 2, 747 06 Opava

Příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje



VÁŠ DOPIS ZN.: 42403/2018
ZE DNE: 15.6.2018
NAŠE ZN.: SSMSK/16189/2018/OP-TSU/Je

VYŘIZUJE: Ing. Václav Jedlička
TEL.: 553 760 429
FAX:
E-MAIL: vaclav.jedlicka@ssmsk.cz

DATUM: 25.6.2018

Lesprojekt Krnov s.r.o.
Ing. Ladislav Řehka
Revoluční 76
794 02 Krnov

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby: "Revitalizace Rychtářského potoka, km 1,1 - 5,2, k.ú. Budišov nad Budišovkou - I. ETAPA, stavba č. 5740" a ke zřízení 2 ks dočasných sjezdů ze silnice II/443.

Správa silnic Moravskoslezského kraje p.o., středisko Opava (SSMSK Opava) obdrželo dne 19.6.2018 Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni DSP stavby: "Revitalizace Rychtářského potoka, km 1,1 - 5,2, k.ú. Budišov nad Budišovkou - I. ETAPA, stavba č. 5740" a dále ke zřízení 2 ks dočasných sjezdů ze silnice II/443.

Předmětem projektové dokumentace stavby je návrh revitalizace Rychtářského potoka v ř. km 1,071 – 3,352, obnova přirozeného charakteru koryta toku a jeho nivy, společně s vytvářením tůní tak, aby byly posilovány přírodní a krajinné hodnoty.

Investorem stavby je Povodí Odry s.p. a zpracovatelem PD je Lesprojekt Krnov s.r.o.

Zahájení realizace stavby závisí na finančních možnostech investora, předpokládaný termín zahájení výstavby je v letech 2018-2019.

Z předložené dokumentace vyplývá, že v rámci předmětné stavby dojde ke zřízení 2 ks sjezdů ze silnice II/443 mezi městem Budišov a částí Podlesí, v km cca 3,074 levostranně a v km 3,829 pravostranně ve směru silničního staničení (cca 10 m před mostem ev.č. 443-046) – viz situační snímek. Tyto sjezdy budou sloužit pouze pro účely realizace stavby a v rámci dokončovacích prací budou odstraněny a dotčené plochy budou uvedeny do původního stavu. Navržené konstrukce zpevněných ploch sjezdů - podkladní vrstva z ŠDA tl. 200 mm a MZK tl. 150 mm. Sjezd č. 1 v km 3,074 bude proveden přes stávající silniční svah, kde bude provedeno zpevnění staveništní komunikace. Sjezd č. 2 v km 3,829 přes stávající silniční příkop, který bude v míst sjezdu zatrubněn betonovými rourami o průměru 600 mm, délka zatrubnění 6 m. Vtokové čelo propustku a opevnění vtoku záhozem z lomového kamene 80-100kg.

Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., středisko Opava (SSMSK Opava) jako majetkový správce sil. II. a III. tříd souhlasí s předloženou projektovou dokumentací, dále s umístěním a stavbou dočasných sjezdů při splnění následujících požadavků:

- Sjezdy nebudou umožňovat vytékání vod na silnici (ani při příválových deštích) a nedojde ke zhoršení odtokových poměrů ze silnice ani silničních příkopů.
- Napojení na silnici bude provedeno plynule, v místě napojení bude provedeno odsekání hrany stávající vozovky, očištění, napojení a zalití styčné spáry asfaltovou zálivkou.

Organizace se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava zapsaná v OR KS Ostrava, odd. Pr., vl.988
IČO: 00095711 e-mail: ssmsk@ssmsk.cz tel.: 595 135 911 Komerční banka Karviná
DIČ: CZ00095711 www.ssmsk.cz fax.: 596 133 729 č.ú.: 86-6032100257/0100

- Při výjezdu na silnici nesmí docházet ke znečišťování komunikace.
- Investor stavby bude zajišťovat jeho pravidelnou údržbu (průtočnost), a to včetně čištění silničního příkopu a sečení trávy v délce 2m před a 2m za sjezdem.
- Veškeré změny provedené během řízení o povolení stavby je nutno projednat s SSMSK p.o., stř. Opava.

Souhlasíme s umístěním sjezdů a přístupových komunikací v ochranném pásmu silnice II/443, které je stanoveno v šířce 15m od osy komunikace.

Protože se jedná o umístění mimo souvisle zastavěné území, je nutné požádat o vydání povolení připojení na silnici II/443 příslušný silniční správní úřad, kterým je odbor služeb MěÚ Vítkov.


Min. 20 dnů před započatím stavebních prací na sjezdech musí investor stavby v součinnosti se zhotovitelem požádat SSMSK p.o., stř. Opava o sepsání smlouvy o užití silničního pomocného pozemku formou nájmu. Výše náhrady za užití pozemků a staveb je stanovena platnou směrnici SSMSK.

Na základě této smlouvy o užití požádá investor stavby odbor služeb MěÚ Vítkov o vydání rozhodnutí k zvláštnímu užívání pro provádění prací v silničním pozemku.

Zhotovitel ručí za kvalitu prací, provedených v silničním pozemku sil. II/443, po dobu 36 měsíců od protokolárního převzetí staveniště po ukončení stavebních prací.

Platnost vyjádření je 2 roky.

S pozdravem



Ing. Petr Kudela
vedoucí střediska Opava