

SO 01 - OPRAVA DNA DOLNÍHO OHLAVÍ (69,02 + 12,42 = 81,44 m²)

- **OPRAVA DNA DOLNÍHO ÚVRATÍ (65,4 m² + ŠACHTA JÍMKY 1,0 m²)**
- **ČÁSTEČNÉ ODBOURÁNÍ PŮVODNÍ BETONOVÉ DESKY DNA DOLNÍHO OHLAVÍ A ÚVRATÍ, POŽADOVANÉ HLOUBKY 250 MM** S PROVEDENÍM DVOU DOČASNÝCH ČERPACÍCH JÍMEK 1000x1000x100 MM V PROSTORU DOLNÍHO OHLAVÍ S OHLEDEM NA STÁŘÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE A STAV, S MAXIMÁLNÍM VYLOUČENÍM OTŘESŮ A VYBRACÍ, VELMI ŠETRNÉ ODBOURÁNÍ POMOCÍ RUČNÝCH PŘÍKLEPOVÝCH KLADIV (NE PNEUMATICKÝCH) S PŘEDCHOZÍM NAŘEZÁNÍM PLOCHY V RASTRU 300/300 MM NEBO POMOCÍ HYDRODEMOLICE - VODNÍHO PAPRSKU,
- **POSTUPNÉ DOČASNÉ PŘITÍŽENÍ** ODBOURANÉ PLOCHY NAPŘ. SILNIČNÍMI PANELY "IZD",
- **PROKOTVENÍ STÁVAJÍCÍ A BUDOUCÍ DESKY DNA "PK" S PODLOŽÍM** - PROVEDENÍ VRTŮ Ø 54 MM, DL. 2800 MM **A OSAZENÍ MECHANICKÝCH "SKALNÍCH" KOTEV** Ø 28 MM S HMOŽDINKOVÝM SVORNÍKEM, DL. 2800 MM,
- **ÚPRAVA MAKROTEXTURY POVRCHU** (OTRYSKÁNÍ - MIN. 1000 Ba, ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO NASYCENÍ PODKLADU VODOU - **BEZ KALUŽÍ**),
- **DVĚ VRSTVY KARI SÍTĚ 100/100/8 MM SPONU 136 MM,** OSAZENÉ NA KOTVY - **MINIMÁLNÍ KRYTÍ VRCHNÍ VRSTVY 50 MM,**
- **BETONÁŽ BETON C25/30 XF2, XA1, MIN. TL. 250 MM.** - VIZ D.1.1 Technická zpráva

PROKOTVENÍ STÁVAJÍCÍ DESKY DNA S NOVOU KONSTRUKCÍ - PROSTOR ZA DILATAČNÍ SPÁROU, U ELEKTROKANÁLKU
- OSAZENÍ OCELOVÝCH KOTEV Ø 20 MM, NAPŘ. "Hilti HSA M20" - 2ks/m² (DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE)
- VIZ D.1.1 Technická zpráva

SO 02 - OPRAVA ZDÍ DOLNÍHO OHLAVÍ A ÚVRATÍ

PŘESPÁROVÁNÍ KAMENNÝCH ZDÍ OHLAVÍ (PRAVÁ A LEVÁ STRANA - 2x 14,3 M²)
PŘESPÁROVÁNÍ KAMENNÝCH ZDÍ ÚVRATÍ (PRAVÁ A LEVÁ STRANA - 2x 29,0 M²)
VYSEKÁNÍ - VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH SPÁR DO HL. MIN. 70 MM. OČIŠTĚNÍ LÍCE KAMENNÉ ZDI A VYČIŠTĚNÍ SPÁR TLAKOVOU VODOU (MIN. 100 BARŮ). **FINÁLNÍ VYPLNĚNÍ SPÁR KVALITNÍ SPÁROVACÍ HMOTOU** (např. PCI Polycret SB) S LÍCEM 20 MM POD ÚROVNÍ LÍCE ZDI.
- VIZ D.1.1 Technická zpráva

Výškový systém - Balt po vyrovnání, JTSK 4 A4

Ved. odd. proj.: Ing. PETR VÁVRA		**Autor. tech.:** FRATIŠEK VYLEŤAL	Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Zodp. proj.: FRANTIŠEK VYLEŤAL		**Kresli:** FRANTIŠEK VYLEŤAL	POVODÍ LABE
Kraj: Středočeský	**Obec:** Přerov nad Labem	**K.Ú.:** Přerov nad Labem	
Investor: Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové			**Datum** leden 2020
Název akce: VD Lysá nad Labem, oprava dna dolního ohlaví PK			**Stupeň** DSP, DPS
			Pořadové číslo 3548
			Číslo stavby 149160005 / **Č. přílohy** C.2
Příloha: Situace širších vztahů			**Měřítko** 1 : 200