



ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ

územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko

Jahnova 14, 709 00 Ostrava 9

Tel.: 596 620 583, fax.: 596 620 078, email: daniel.gebauer@rybsvaz-ms.cz

IČO: 434167, číslo účtu: KB 27-7448760237/0100, ID DS wfqyvcs

AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o.

Kapusty 27

690 06 Břeclav

naše zn.:

2420/17

vaše zn.:

vyřizuje:

Ing. Gebauer / 606 125 410

datum:

4. prosince 2017

Věc: Vyjádření ČRS ÚS Ostrava k projektové dokumentaci pro stavební povolení (DSP) a ohlášení stavby: „Jez Bradovský, Hovězí sanace průsaků v levobřežním zavázání“.

Dne 28. listopadu 2017 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení (DSP) a ohlášení stavby: „**Jez Bradovský, Hovězí sanace průsaků v levobřežním zavázání**“. Dokumentace řeší sanaci průsaku podél levého zavazovacího křídla jezu. Opravou se nemění půdorysné ani výškové řešení objektu, nemění se kapacita objektu, nemění se ani účel užívání objektu. Zahájení výstavby je v 1/2 roku 2018 a ukončení výstavby v 2/2 roku 2019. Oprava se bude týkat následujících konstrukcí:

- Oprava stávajícího zemního těsnění navazujícího na levobřežní zavazovací křídlo jezu
- Oprava poškozeného opevnění svahů koryta (dlažba z lomového kamene) navazujícího na levobřežní zavazovací křídlo jezu

V rámci oprav budou na stávajícím objektu jezu prováděny pouze bourací práce malého rozsahu za účelem odstranění stávajících poškozených konstrukcí opevnění levého břehu koryta Vsetínské Bečvy v místě napojení na levé zavazovací křídlo jezu. Odstraněno bude pouze opevnění nad kavernami způsobenými sufozí při průsacích. Odstraněné opevnění bude po zasypání kaveren nahrazeno opevněním novým ve stejném rozsahu.

Výše uvedený záměr se přímo dotýká zájmů ČRS, neboť vodní tok Vsetínská Bečva je vyhlášen za pstruhový rybářský revír pod číslem 473 005, na kterém hospodář MO ČRS Vsetín a držitelem dekretu je Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko se sídlem v Ostravě – Mariánských Horách (dále jen „ČRS ÚS Ostrava, z.s.“). K toku se tedy váže výkon rybářského práva ve smyslu ustanovení zákona č. 99/2004 Sb., o ochraně rybářství. Jakýkoliv zásah do vodního toku pak nesmí výkon rybářského práva ohrozit či omezit dle § 12 odst. 9 zákona o


rybářství č. 99/2004 Sb. Po prostudování předmětné žádosti sdělujeme, že souhlasíme, ale máme tyto připomínky:

- 1.) Bude zkonzultován se zástupci MO ČRS Vsetín (viz adresa v rozdělovníku) vhodný termín a postup záchranného odlovu rybí obsádky. Před zahájením stavby 14 dní předem písemně informovat příslušnou MO ČRS Vsetín, aby nedošlo k ohrožení rybí obsádky v úseku, kde bude provedena stavba, požadujeme provést záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku, který provede pověřená MO ČRS Vsetín. Finanční náklady spojené s odlovem a transferem ryb budou účtovány žadateli uvedené stavby jako vyvolaný náklad, který stanoví MO ČRS Vsetín. V případě přerušení stavební činnosti na toku na dobu delší než 30 dnů, je nutné opakovat odlov a transfer ryb.
- 2.) Na základě skutečnosti, že stavba bude probíhat na krátkém úseku vodního toku Vsetínská Bečva, který musí být ošetřen jímkováním a obtokem po celou dobu výstavby, čímž zajistí průtok a kvalitu vody, která nebude stavební činností zasažena, navrhujeme, aby stavba byla prováděna bez časového omezení v co nejkratším termínu. Při výstavbě jímkování a obtoku lze očekávat, že zemní práce mohou být během jejich realizace zdrojem plavenin, který způsobí zákal v toku pod profilem stavebních prací. Tento vliv však lze považovat za krátkodobý a nepodstatný, který nemůže závažně ani negativně ovlivnit populaci a biotop ryb a zvláště chráněných druhů živočichů.
- 3.) Je vhodné zakomponovat v patě opevnění jezu úkryty pro ryby (např. z trubek DN 200, délky min. 500 mm, volné ložené kameny při patě opevnění) směrem po toku, vždy pod úrovní běžné hladiny toku, které poskytují ochranu ryb před predátory a také za povodňových průtoků přecházejí toto nepříznivé období v takto vytvořených umělých úkrytech.
- 4.) Musí být zajištěn stálý průtok do náhonu Obecnice, kde odebírá vodu MO ČRS Vsetín pro potřeby líhně a sádky!
- 5.) Při stavební činnosti je nutno důsledně dodržovat technologickou kázeň pracovníků a vyloučit možnost havarijního znečištění toku (únik ropných, nátěrových, toxických, cementových a jiných znečišťujících látek).


Za:

18. 

Libor Kocinec
předseda odboru ČV a ŽP



Ing. Přemysl Jaroň
jednatel



Na vědomí: - MO ČRS Vsetín, Na Dolansku 477, 755 01 Vsetín, tel.: 571 418 153

Hospodář: Veselý Roman, mobil: 734 376 889, Předseda: Josef Tymrák, mobil: 603 525 872