



Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.  
Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

IČ: 47674911, DIČ: CZ47674911

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v odd. B, vložka 699

Tel: 583 317 111  
Fax: 583 214 845  
e-mail: [spvs@spvs.cz](mailto:spvs@spvs.cz)  
<http://www.spvs.cz/>  
Bankovní spojení:  
Komerční banka, a.s.  
č.ú. 2603841/0100

Povodí Moravy, s.p.  
U dětského domova 263  
772 11 OLOMOUC 2

Váš dopis značky/ze dne  
0727/2020

Naše značka  
114/03/2020

e-mail  
[plhal@spvs.cz](mailto:plhal@spvs.cz)

Vyřizuje / telefon  
David Plhal/583317219

Šumperk  
26.03.2020

Věc:

**"PETROV NAD DESNOU - Merta – údržba HM, část SO 09 – SR"**

Souhlasíme se stavbou **Merta – údržba HM**, na parcelním čísle 1466/10 atd. v katastrálním území Petrov nad Desnou dle předložené situace za podmínek uvedených níže.

Při výstavbě **DOJDE** ke styku s vodovodním řadem, kanalizační stokou v naší správě a před zahájením stavebních prací **JE** nutné požádat o místní vytyčení. V příloze Vám zasíláme situaci s informativním zákresem průběhu inženýrských sítí v naší správě v dané lokalitě. Požadujeme zajištění maximální ochrany našich zařízení během stavebních prací a dodržení ČSN 73 6005 a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění (dále jen „ZvaK“).

Požadujeme dodržení ochranného pásma zařízení v naší správě, a to 1,5 m resp. 2,5m od okraje potrubí na obě strany.

Požadujeme provádět veškeré práce s ohledem na stávající kanalizační stoku, která je ve dně koryta. Dále požadujeme přizpůsobení výšky všech zařízení na inženýrských sítích v naší správě na novou niveletu terénu. Správnost provedení zkontrolují pověření pracovníci naší akciové společnosti. Při výstavbě nesmí být zmenšeno krytí inženýrských sítí v naší správě. Současně požadujeme v maximální míře zabezpečit ochranu řadů při výstavbě, zejména omezení provozu těžké techniky a provozu hutnicích zařízení.

**Před zahájením stavebních prací a před záhozem je nutné kontaktovat vedoucího provozu Šumperk.**

O provedené kontrole bude vystaven písemný doklad "**Souhlas s provedením stavby**", bez tohoto dokladu nemůže být stavba uvedena do provozu.

**Upozorňujeme, že v lokalitě se mohou nacházet vodovodní a kanalizační přípojky. Doporučujeme kontaktovat vlastníky dotčených nemovitostí.**



Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.  
Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

IČ: 47674911, DIČ: CZ47674911  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v odd. B, vložka 699

**Současně musí být splněny podmínky v příloze 1.**

**Platnost vyjádření je 1 rok od data vydání. Při změně v projektové dokumentaci je nutné si vyžádat nové vyjádření.**

**Toto vyjádření je ve smyslu ust. §23 ZvaK vyjádřením vlastníka vodovodu a kanalizace vydané provozovatelem na základě zmocnění vyplývajícího ze smlouvy o provozování dle ust. §8, odst. 2 ZvaK.**

Za ŠPVS, a.s. Šumperk  
Ing. David Plhal  
technik vyjádření

Šumperská provozní  
vodohospodářská  
společnost, a.s.  
Šumperk, Jílová 6, PSČ 787 01

**Přílohy:**

1. Základní podmínky pro ÚŘ a SŘ
2. Souhlas s provedením stavby
3. Situace se zákresem IS