

---

**Povodí Moravy, s.p.**

U dětského domova 263  
772 11 Olomouc

---

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
1103463435VYŘIZUJE / LINKA  
Baroš / 800 850 860MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Zábřeh / 30.04.2019

Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUCE,a.s.  
- předložená PD ve stupni DSP

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena žádost - souhlas s umístěním stavby v ochranném pásmu (OP) venkovního vedení VN 22 kV, s názvem: „**Bratrušovský potok, Šumperk – oprava skluzu a toku**“ parc.č. dle předložené PD v kat. území Šumperk. Po prošetření jsme zaujali následující stanovisko:

- plánovaná výše uvedená stavba je situována do ochranného pásma stávajícího venkovního vedení 22kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Ochranné pásmo výše uvedeného nadzemního vedení VN (holé vodiče) činí **10m** od krajního vodiče po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřeno kolmo na každou stranu, (podle zák. č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č 80/1957 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno);
- souhlasíme s realizací výše uvedené stavby za následujících podmínek:
- při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení distribuční soustavy(DS) dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována ostatní omezení vyplývající z existence OP zařízení DS
- výkopové práce nebudou prováděny blíže jak 3m od podpěrných bodů VN
- Pokud dojde ke změně stavby před dokončením, musí být tato změna u nás předem projednána a odsouhlasena.
- nevyhnutelné přeložky zařízení VN/NN v majetku ČEZ Distribuce, a.s. je nutno projednat s pracovníky oddělení Připojování - Morava, před vlastní realizací stavby
- **před zahájením stavby je nutno podat „Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy“ dle § 46, odst. 11 zákona č.458/2000 Sb., která bude udělena na zhotovitele stavby.**

- Nutno respektovat podmínky platného Vyjádření k existenci zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. .

Toto vyjádření lze použít pro účely vydání územního souhlasu, stavebního povolení, ohlášení stavby a to za předpokladu splnění výše uvedených podmínek. V opačném případě se stavbou nesouhlasíme.

Platnost toho to vyjádření je 1 rok o ode dne vydání.

S pozdravem



**ČEZ Distribuce, a. s.**  
Děčín, Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8  
PSČ 405 02  
IČ: 247 29 035      212.

**Ing. Libor Socha**  
vedoucí oddělení SEM Sítě Morava