



POVODÍ VLTAVY  
státní podnik  
ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA  
GRAFICKÁ 36  
150 21 PRAHA 5

TEL.: 257 099 111  
221 401 111  
FAX: 257 31 35 22  
BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
KB PRAHA 5, č.ú.: 316 32051/0100

AQUATIS a.s.  
Botanická 834/56

602 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  
...../ 07.02.2020

NAŠE ZNAČKA  
PVL-11863/2020-240

VYŘÍZUJE/LINKA  
Ing.J. Goldbach / 221

DATUM  
14.02.2020

**HP Vodní dílo Švihov na Želivce- rekonstrukce uzávěrů spodních výpustí**  
**k.ú. : Hulice**

**Vodoprávní úřad : MÚ Vlašim**

**Kraj: Kraj Středočeský**

**ID VÚ: DVL\_0500 Želivka (Hejlovka) od hráze Švihov po ústí do toku Sázava**

**ČHP: 1-09-02-1090-2-00**

### **Vyjádření správce povodí a správce toku**

Vášim dopisem ze dne 07.02.2020 jsme byli požádáni o vyjádření k havarijnímu plánu záměru „**Rekonstrukce uzávěrů spodních výpustí**“. HP zpracoval AQUATIS a.s. Brno v 01/2020.

Havarijní plán je zpracován na dobu rekonstrukce stávajících regulačních uzávěrů spodních výpustí vodárenské nádrže Švihov na Želivce. Práce budou prováděny ve sdruženém objektu, doprava zařízení je řešena odpadní štolou. Pro zařízení staveniště bude využito provozní středisko. Práce budou prováděny postupně na odběrných věžích tak, aby byl vždy zajištěn provoz jedné věže. Závadné látky se vyskytují jako technologické náplně strojních zařízení a dále v dopravních prostředcích. Vytvořením provizorních hrázek ve spodní výpusti vznikne ohraničený prostor pro zachycení případného úniku závadných látek (dopravní cesta).

Předkládaný HP je zpracován v souladu s platnou legislativou. Správcem VD je Povodí Vltavy, státní podnik.

Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltava a jako správce VD Švihov na Želivce vydává následující

vyjádření:

Z hlediska zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů souhlasíme s předkládaným HP s podmínkami:

1. Zhotovitel předmětné rekonstrukce protokolárně seznámí pracovníky a dodavatele s HP se zdůrazněním, že se jedná o ochranu strategického zdroje pitné vody. Lávka ke sdruženému objektu nebude využívána pro dopravu zařízení s obsahem závadných látek.
2. V kapitole 10 Plán vyrozumění bude doplněno:  
Stálá havarijní služba : **724 453 422**,  
Havarijní technik závodu Dolní Vltava : **722 457 895**

Ing. Jan Goldbach  
vedoucí provozního střediska  
povrchových a podzemních vod  
závodu Dolní Vltava

CO: 1/Spis PVL-2856/2020/SP 2/PS7

Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik  
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 70889953