



J.: PM-12816/2020

Ev.Č.: 36514/2020  
dne: 23.03.2020  
Povodí Moravy, s.p.

listu. 1

Povodí Moravy, s.p.  
U Dětského domova 263/4  
772 11 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
1108066197VYŘIZUJE / LINKA  
Daněk/800850860MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Val. Meziříčí / 16.3.2020

**Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., k žádosti ev. číslo 1108066197, vydané pro účely územního a stavebního řízení.**

**Název stavby:** Vsetínská Bečva, Karolinka – Velké Karlovice – oprava toku.  
Vsetínská Bečva, Halenkov – Karolinka – oprava toku.

**Kat. území:** Nový Hrozenkov, Karolinka, Velké Karlovice, Halenkov. **Parc.číslo** : viz. PD

**Předložené podklady:** Katastrální situace.

ČEZ Distribuce, a.s., **souhlasí s vydáním ohlášení stavby a souhlasu s udržovacími pracemi** pro výše uvedenou stavbu při dodržení následujících podmínek:

- podmínky pro existující zařízení energetické společnosti č. 0101265663, 0101265566, 0101268537, 0101268356, 0101265695.
- před zahájením výkopových prací požádá zhotovitel o vytýčení stávajícího kabelového vedení vysokého napětí (VN) a nízkého napětí (NN). Zemní práce budou prováděny v ochranném pásmu (OP) kabelového vedení VN a NN zásadně ručně. V případě, že dojde odkrytí kabelového vedení, bude stavebníkem přizván zástupce společnosti ČEZ Distribuce a.s., který provede kontrolu uložení vedení a dohodne se zhotovitelem další postup. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.
- v místech kde bude stavba zasahovat do ochranného pásma (OP) trafostanice, nebudou výkopové práce prováděny blíže jak 4m od trafostanice.
- stavební práce budou od stávajících podpěrných bodů nadzemního vedení VN a zařízení distribuční soustavy (DS) ve vzdálenosti minimálně 3m, vzdálenost od podpěrných bodů NN minimálně 2m a po dobu provádění výkopových prací budou provedena taková opatření, která zajistí stabilitu podpěrných bodů.
- před provedením záhozu výkopu v místech souběhu a křížení se zařízením DS musí být přizván zástupce ČEZ Distribuce a.s., který provede kontrolu před záhozem. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.
- před započítím práce požádá zhotovitel naši společnost, ČEZ Distribuce, a.s. o vydání souhlasu s činností v OP zařízení DS.

- při provádění stavby respektovat podmínky pro činnost v blízkosti elektrického zařízení dle normy ČSN EN 50110-1 ed.2. a PNE 330000-6.
- hloubka uložení stávajícího kabelového vedení VN a NN bude i po realizaci stavby v souladu s normami ČSN 73 6005 a PNE 34 1050.
- nadzemní vedení NN (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem, ale technickými normami, zejména PNE 33 3302 a ČSN EN 50423-1. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

**Toto stanovisko má platnost 1 rok od data vydání.**

Poznámka: Při další korespondenci uvádějte značku podle záhlaví.

S pozdravem



Ing. Libor Socha  
Vedoucí oddělení Správy energetického majetku – Sítě Morava



**DISTRIBUCE**

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV-Podmokly

Teplická 874/8, PSČ 405 02

IČO: 247 29 035

247