



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PLa/2020/025784

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Růžicková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
10.06.2020

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky

VD Lysá nad Labem, obnova vodního díla

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Sídlo

IČ

Forma a limit veřejné zakázky

Druh zadávacího řízení

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

70890005

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Otevřené podlimitní řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

1)

Dotaz:

V technických podmínkách pro výrobu horního provizorního hrazení jezu

„VDLysa2019TP_ProvHraz_TZ_20200407.pdf“ na straně č. 4 v kapitole A.2. je uvedeno:

„Předmětem záměru provozovatele je výroba nového kompletu horního provizorního hrazení a hradel dolního hrazení pro jedno jezové pole osazované do stávajících výklenků a drážek.“

Ve výkazu výměr „239190006_VD_hrazeni_k_naceneni.xlsx“ jsou ale uvedeny pouze položky pro hrazení horní vody.

Chybí tedy položka pro výrobu hradel dolního hrazení. Žádáme zadavatele o doplnění, případně opravu popisu předmětné položky.

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že položka ve specifikaci technologických kroků k nacenění nechyběla (předpokládaná hmotnost hradel zahrnuje i hmotnost hradel pro hrazení z dolní vody), ale pro vyloučení pochybností poskytuje novou specifikaci technologických kroků k nacenění část „239190006_VD_hrazeni_k_naceneni.xlsx“ s upřesněnými názvy (popisy) položek. Z téhož důvodu zadavatel poskytuje také upravený návrh SOD.

2)

Dotaz:

V Technické zprávě pro opravu jezových polí je uvedena informace, že bude stavební jímka pro opravu jezu realizována provozovatelem VD.

Zhotovitel se chce ujistit, zda provozovatel zajistí veškeré práce spojené se zahrazením a následným vyhrazením provizorního hrazení (horního i dolního), pro každé ze tří jezových polí, včetně kompletních potápěčských prací (vyčištění drážek, součinnost s montáží, dotěsnění, součinnost s demontáží) a prvotního vyčerpání jímky?

Odpověď:

Zadavatel potvrzuje, že veškeré práce spojené se zahrazením a následným vyhrazením provizorního hrazení (horního i dolního), pro každé ze tří jezových polí, včetně kompletních potápěčských prací (vyčištění drážek, součinnost s montáží, dotěsnění, součinnost s demontáží) a prvotního vyčerpání jímky zajistí prostřednictvím provozovatele vodního díla.

3)

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 13.07.2020 do 10:00 hodin.

Článek 12. Zadávacích podmínek se mění následovně:

12.1.Lhůta pro podání nabídek:

Datum: **13.07.2020**

Hodina: **10:00 hodin**

Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
elektronicky podepsáno

Přílohy: Upravený návrh smlouvy o dílo
Upravená specifikace technologických kroků k nacenění

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html