

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.
Petra Hnátková, Dis.
Hrnčířská 2985
470 01 ČESKÁ LIPA

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	4. 5. 2018	NAŠE ZNAČKA	1098257605	VYŘIZUJE / LINKA	Jakub Věle / 800 850 860	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE	Liberec / 18. 5. 2018
---------------------------	------------	-------------	------------	------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------

Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení
evidenční číslo: JN / 122 / 18 / OP.

Vážená paní,

dovoľte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 4. 5. 2018, ve které nás žádáte o vydání stanoviska ke stavbě a provádění souvisejících činností v ochranném pásmu elektrického zařízení v našem majetku.

Ze zaslanych podkladů je zřejmé, že stavba:

1. **Název stavby: Josefův Důl, posílení kapacity převodem vody**

2. **Katastrální území: Josefův Důl p. p. č. v PD**

3. **Investor: Povodí Labe, státní podnik**

4. **Předložené podklady:** Projektová dokumentace, katastrální snímek, koordináční situace.

a s ní související činnosti zasahují do ochranných pásem zařízení:

1. **Typ zařízení: Nadzemní volné vedení VN 35 kV**

Název zařízení: UV100237, S – Janov UO 5112 – Desná UO 5113

které je v majetku naší společnosti.

Sdělujeme Vám, že udělujeme **souhlas** činnosti zasahujících do ochranného pásma předmětného elektrického zařízení.

Povolený činnost:

1 – stavební práce

4 – umístění stavby

(nehodící se škrtněte)

2 – zemní práce

5 – skladování hmotavin

3 – kácení a prořez

6 – skladování vybušenin

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) |
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Píseň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítí společností ČEZ Distribuce, a. s., v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
2. Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
3. Ochranné pásmo nadzemního volného vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s. čínní 10 metrů od krajního vodiče po obou stranách.
4. **Připojení nového podzemního vedení VN 35 kV pro novou TS na podpěrném bodu č. 16 nadzemního vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s. Pro připojení nové TS je nutné podat žádost o příkon pro nové odběrné místo z VN.**
5. Zemními pracemi při předmětné stavbě nesmí dojít k narušení statiky podpěrných bodů stávajícího nadzemního volného vedení VN 35 kV v zájmovém území stavby.
6. Před započítím realizace předmětné stavby musí realizace společnosti vlastníkovi stávajícího nadzemního volného vedení VN 35 kV (ČEZ Distribuce, a. s.) upřesnit postup prací a použitou techniku pro výše uvedené práce v ochranném pásmu stávajícího nadzemního vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s.
7. **Kontrolu dodržení výše uvedených podmínek požadujeme před užíváním předmětné stavby, na výzvu investora nebo jeho zástupce na základě plné moci, provést zaměstnanci oddělení sítě ČEZ Distribuce, a. s. oblasti Jablonec nad Nisou se zápisem do montážního deníku stavby.**
8. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
9. **Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.**
10. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové hladiny země oproti současnému stavu.
11. V ochranném pásmu energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s. nesmí být skladována zemina ani žádný jiný stavební materiál.
12. Zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném obnovení zemnicí pásy je nutné toto neprodleně ohlásit na poruchovou linku 840 850 860.
13. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
14. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a. s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržení výše uvedených podmínek.
15. Jakákoliv poškození nebo mimořádně události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
16. Jakékoliv události vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
17. Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a. s.

Souhlas s prováděním činnosti související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto rozhodnutí o udělení souhlasu nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

S vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení souhlasíme za předpokladu uzavření smlouvy o připojení a respektování podmínek uvedených v tomto souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení.

S pozdravem



ČEZ DISTRIBUTICE

ČEZ Distribuce, a.s.

Decín - Decín IV- Podmokly

Teplička 874/8, PSČ 405 02

IČO: 247 29 035

230

Ing. Vladimír Koten
vedoucí oddělení Správa energetického majetku
ČEZ Distribuce, a.s.

Přílohy

Podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech nadzemních vedení



Podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech nadzemních vedení

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) je součástí prostor vymezený svíslými rovinami vedení po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které číí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

– pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, výjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data číí 7 metrů),

– pro vodiče s izolací základní 2 metry,

– pro závěsná kabelová vedení 1 metr;

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně

– pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),

– pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chápáno ochranným pásmem.

Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dle ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
 5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
 2. Jeřáby a jin podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamazeno vymrštěná lana.
 3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
 4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
 5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
 6. Dodávatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
 7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
 8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
- Případně nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spouštějící v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

