



Odbor Životního prostředí

VÁŠ DOPIS ZN.: POD/08896/2018/122/3.vhp363
ZE DNE: 12.06.2018
Č.j.: 36341/2018/JS
SPIS zn. OŽP-1168/2012
VYŘIZUJE/ÚTVAR: Ing. Jiří Sopuch/OŽP
TELEFON: + 420 556 879 784
E-MAIL: jiri.sopuch@koprivnice.cz
DATUM: 17.07.2018

Povodí Odry, státní podnik
Varenská 49
701 26 Ostrava

Vodohospodářský provoz Skotnice
Na Dolách 81
742 59 Skotnice

**Ohlášení udržovacích prací, oprava stávajícího stupně v korytě vodního toku
Lubina v ř.km. 4,870, dle § 15a zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon - sdělení
vodoprávního úřadu.**

Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad k obdrženému ohlášení udržovacích prací, k opravě stávajícího kamenného stupně v korytě vodního toku Lubina, v ř.km. 4,870, písemnost vydaná pod č.j. POD/08896/2018/122/3.vhp361, které spočívají v provedení:

- opravy přelivného tělesa rovinaninou z lomového kamene, prolitou cementovou maltou
- opravy rovinaniny z lomového kamene před přelivnou hranou
- rozebrání, doplnění a zpětné uložení celého tělesa balvanitého skluzu
- přespárování dlažby křídel stupně z lomového kamene
- opravy kaveren v dlažbě,

sděluje, že k obdrženému ohlášení **nemá**, dle § 15a odst. 3 vodního zákona, **námitek**.

Zároveň požaduje splnění následujících podmínek:

1. Zahájení provádění udržovacích prací na stávajícím stupni bude v dostatečném předstihu projednáno s Českým rybářským svazem, místní organizací, tak aby mohl být proveden záchranný odlov a transfer ryb do úseku nedotčeného stavebními pracemi.
2. Provádění udržovacích prací bude prováděno šetrně k životnímu prostředí. Pro zachycení případných úkapů ropných látek z provozních mechanismů bude na vodním toku instalována ve vhodném místě záchytná norná stěna, která bude řádně provozována.
3. Při provádění stavebních prací nebude kácen břehový porost.

Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí vodoprávní úřad požaduje po Povodí Odry s.p., VHP Skotnice zaslání písemného oznámení zahájení udržovacích prací, jméno stavebního podnikatele provádějícího stavební práce a telefonický kontakt na osobu zodpovědnou za provádění těchto prací.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
742 21 KOPŘIVNICE
-25-

Ing. Jiří Sopuch

vedoucí oddělení vodního a odpadového hospodářství

Povodí Odry, státní podnik závod 1 - Opava, Koleškovovo nábřeží 64		
Č.j.:	Spisová zn.:	
POD/1125/2018/122/3.VHP484		
Došlo:	19. VII. 2018	
Přílohy:	Skartační znak a lhůta: 95	
Přidek:		
Datum:		
Podpis:		

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800