


LEGENDA MÍSTNOSTÍ					
Ozn.	Účel	Plocha [m²]			
101	VSTUPNÍ HALA	21,7	109	KOTELNA	23,7
102	CHODBA	35,8	110	DÍLNA ÚDRŽBA	33,3
103	WC ŽENY	8,7	111	PŘÍRUČNÍ SKLAD	62,1
104	WC MUŽI	10,2	112	SKLAD PHM	14,0
105	UMÝVÁRNA MUŽI	22,5	113	DÍLNA ÚDRŽBA	104,7
106	ÚKLID	4,6	114	DENNÍ MÍSTNOST	53,0
107	SKLAD	2,3	115	ŠATNA ŽENY	16,9
108	ŠATNA MUŽI	23,7	116	ROZVADEČ SLP	4,3

SPECIFIKACE ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- A01 umyvadlo keramické bílé 550/450 mm s otvorem pro baterii, s krytem sifonu
A02 klozet závěsnýkeramický bílý s hlubokým splachováním, včetně montážního rámu pro zazdění
A03 pisoár keramický s vnitřním přívodem vody, s odsávacím pisoárovým sifonem
A04 výlevka keramická závěsná bílá, 510/435 mm, s plastovou mřížkou
A05 nerezový dřez do kuchyňské linky 580/500 mm, hl. 150 mm
A06 sprchový kout laminátový bílý, čtvercový 900/900 mm, plastová zástěna
A07 automatická pračka, šířka 600 mm

- UB umyvadlová stojánková páková baterie chromová, s výpustí
NB nástěnná baterie páková chromová, rozteč 150 mm
DB dřezová stojánková páková baterie chromová, s výpustí
PB podomítková baterie páková chromová

LEGENDA

- vodovodní přípojka — stávající, rPE 63 x 6,7 mm
- - - rozvod studené vody — PPR typ 3 PN 20
- . - . rozvod teplé vody — PPR typ 3 PN 20
- - - požární vodovod — ocelové pozinkované potrubí DN 25
 Hydrant, typ HSH 25/30, Ø hadice 25 mm, délka hadice 30 m

POZNÁMKA:

Spoje potrubí a montování zař. předmětu bude provedeno dle technických požadavků výrobců použitých materiálů. Po dokončení montáže bude provedena technická prohlídka a tlaková zkouška vodovodu. Potrubí bude izolováno náplekovou pěnovou izolací. Tloušťka izolace bude odpovídat vyhlášce MPO 151/2001.

ZOD.PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL	DudaProjekt, s.r.o. Vrbenská 197/23, 370 01 České Budějovice IČ: 019 67 525 DIČ: CZ01967525 Telefon: 777 854 744, e-mail: filip.duda@centrum.cz	
Ing. FILIP DUDA		Ing. FILIP DUDA		
INVESTOR	POVOŘÍ VLTAVY, státní podnik, HOLEČKOVA 8, 150 24 PRAHA 5		STUPEŇ PD	DPS
MÍSTO STAVBY	K.Ú. TŘITIM NA PARC. Č. st. 246, 3408/14		ČÍSLO ZAKÁZKY	34/2019
STAV.ÚŘAD	TÝN NAD VLTAVOU		DATUM	PROSINEC 2019
NÁZEV STAVBY:	VD HNĚVKOVICE ROZŠÍŘENÍ PROVOZNÍ BUDOVY, NA PARC. Č. st. 246, 3408/14		FORMÁT	4 A4
OBSAH VÝKRESU:	D.1.4.a.5 ZTI ROZVOD VODY 1.NP		MĚŘITKO:	Č.VÝKRESU:
			1 : 75	D.1.4.a.5