


POZNÁMKA

- S.H. udává výšku spodní hrany VZT zařízení nad čistou podlahou
- V.O. udává výšku osy potrubí VZT zařízení nad čistou podlahou
- VZT potrubí vedené na střeše objektu bude u zař.č. 3 opatřeno tepelnou izolací tl. 40 mm do plechu
- VZT potrubí vedené v půdním prostoru bude u zař.č. 3 opatřeno požární izolací EI30
- Tepelná izolace tl. 40 mm do plechu
- Požární izolace EI30
- Chladovody, vč. tepelné izolace
- Dveře bez prahu + mezera 8–10 mm (alt. dveřní mřížka – dodávka stavby)



VYPRACOVAL:		ZODP. PROJEKTANT:	
Ing. Ladislav Váňa		Ing. Ladislav Váňa	
INVESTOR: POVODÍ VLTAVY, státní podnik Holečkova 8, 150 24 PRAHA 5		Ing. Ladislav Váňa Větrná 132 370 01 Vráto IČO: 76175481, DIČ: CZ7501051525 tel.: 605 158 381	
AKCE:		STUPEŇ	DPS
VD HNĚVKOVICE ROZŠÍŘENÍ PROVOZNÍ BUDOVY		DATUM	11/2019
		FORMÁT	4 A4
		MĚŘÍTKO	1:100
VÝKRES		VÝKRES Č.	3
Půdorys střechy		ZAKÁZKA 19-72	