

NAŠE ZNAČKA
46056/2020-5504

VYŘIZUJE
Mgr. Denisa Králíková
+420 541 637 235
kralikova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 17. 7. 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – Rekonstrukce budovy ředitelství státního podniku Povodí Moravy, s.p. – 2. etapa

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce budovy ředitelství státního podniku Povodí Moravy, s.p. – 2. etapa**“ obdržel dne 14. 7. 2020 a 15. 7. 2020 dotazy dodavatele vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz:

PD neobsahuje části ZTI a klimatizace, prosíme o jejich doplnění.

Odpověď:

PD neobsahuje části ZTI a KLM

Vzhledem ke skutečnosti, že nedochází k zásadnímu novému řešení ZTI a KLM, ale pouze k demontážím, přesunům, výměnám a doplněním stávajících prvků, jsou tyto části ZTI a KLM dostatečně vyčerpávajícím způsobem popsány ve složce D-ASŘ, a to v Technické Zprávě (D_A), ve Výkazech Výměr (D_B1 - D_B4), a ve výkresové dokumentaci, (D_01-D-08)

Dotaz:

Na základě informací z dnešní prohlídky staveniště, kde bylo řečeno, že nábytek nebude součástí soutěžního rozpočtu, žádáme o vysvětlení položky č.125 - Nábytek vč. kuchyňské linky - 1kpl. žádáme tímto zadavatele o změnu VV u pol č. 125 - by měl být 0 kpl. Nebo jiné vysvětlení jak máme ocenit tuto položku.

Odpověď:


Zadavatel uveřejní aktuální výkaz výměr na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/contract_display_14236.html, ve složce Zadávací dokumentace a veřejné dokumenty.

Zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 24. 7. 2020 do 10: 00 hodin.

Příloha: Aktuální výkaz výměr

S pozdravem



Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.