



Hydroldea
Ing. Jerzy Nowak
Škrbeňská 1751
Šenov
739 34

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1066034794

VYŘIZUJE / LINKA
Skotnica / 840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Ostrava / 2014-05-23

Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUCE, A. S.

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena Vaše žádost o umístění stavby v ochranném pásmu venkovního vedení VN 22 kV: **Lutyňka, Bohumín – Nová Ves, ř.km 3,071 – 5,717, ochrana obce proti velkým vodám** k.ú. Dolní Lutyně. Po prošetření Vaší žádosti jsme zaujali následující stanovisko:

- plánovaná stavba je situována do ochranného pásma stávajícího venkovního vedení vysokého napětí VN 22 kV č. 237 v majetku ČEZ Distribuce, a. s.. Ochranné pásmo činí **10 m** od krajního vodiče měřeno kolmo na každou stranu (podle zák. č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č 80/1957 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno);
- souhlasíme s umístěním stavby v tomto ochranném pásmu - pro opravu břehů je třeba dodržet vzdálenosti dané v PNE 33 33 01: min vzdálenost od vodiče 5m;
- před zahájením stavby je nutno podat „**Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy**“ dle § 46, odst. 11 zákona č.458/2000 Sb., která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby.

Toto vyjádření lze použít pro účely vydání územního souhlasu a stavebního povolení a jeho platnost je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Miroslav Broskevič
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku Morava