

NAŠE ZNAČKA  
46056/2020-5504

VYŘIZUJE  
Mgr. Denisa Králíková  
+420 541 637 235  
kralikova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM  
Brno / 22. 7. 2020

---

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – Doplnění nábytku a vnitřního vybavení po rekonstrukci interiéru budovy státního podniku Povodí Moravy, s.p. – 2. etapa

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „**Doplnění nábytku a vnitřního vybavení po rekonstrukci interiéru budovy státního podniku Povodí Moravy, s.p. – 2. etapa**“ obdržel dne 20. 7. 2020 dotazy dodavatele vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz:

Prosím o upřesnění:

1. kolik průchodek bude na jednom stole a v jakém provedení, tvar?
2. S15 - paraván závěsný program bude vždy 1+1, celkem 23 sad?
3. kompletace elektro 30 ks (zásuvky, vypínače) jaké jednotlivé počty, barevnost, provedení. Nemělo by tohle být součástí stavby, když dodává zásuvky a vypínače?
4. revize elektro (zásuvky, vypínače) nemělo by to být součástí stavby?
5. protektor stěny - jaký má být rozměr?
6. S.06 stůl pracovní rohový - LTD 25 mm, barevnost 1700, 5515, 0101, kterou máme nacenit, každá má jinou cenu.

Odpověď:

ad 1) Na každém stole budou 2 průchodky o průměru 70 mm, šedé barvy.

ad 2) Ano, závěsný program v sadě bude 1+1, tedy celkem 23 sad.

ad 3) Zadavatel uvádí, že se jedná pouze o kompletaci obkladu stěn na chodbách a v kuchyňkách po ukončení dodávky stavby. Materiál (rámečky, strojky) a stavební připravenost (osazená krabice s vyvedeným kabelem) je součástí stavby.

ad 4) Viz odpověď 3.

ad 5) Protektor stěn slouží jako ochrana stěny v prostorech kuchyně. Jedná se o pás LTD o rozměru 13-18 mm, bílé barvy, výška protektoru je 200 – 250 mm, rozvinutá délka je 10 bm.

ad 6) Dodavatel nacení materiál LTD 25 mm, barevnost 1700 stříbrná.

S pozdravem

.....  
**Ing. Tomáš Bělaška**  
investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.