



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3NP:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
301	KUCHYŇKA	2,90
302	KANCELÁŘ	19,20
303	KANCELÁŘ	17,80
304	KANCELÁŘ	30,20
305	KANCELÁŘ	32,50
306	KANCELÁŘ	16,00
307	KANCELÁŘ	16,00
308	KANCELÁŘ	34,00
309	CHODBA	32,40
310	KANCELÁŘ	17,50
311	KANCELÁŘ	16,00
312	KANCELÁŘ	16,40
313	KUCHYŇKA	15,80
314	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	15,00
315	VÝLEVKA	1,30
316	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	13,60
317	SCHODIŠTĚ	43,50
318	VÝTAH 2x	3,24
319	CHODBA	16,90
320	HALA	19,30

LEGENDA SVÍTIDEL

- A

SVÍTIDLO "A", vestavné LED svítidlo s rámem do SDK, 2x16W, 4100 lm, 4000K, IP40
- B  
BN

SVÍTIDLO "B", vestavné rámečkové LED svítidlo 1x20W, 2700 lm, 4000K, IP40, délka 1200mm  
SVÍTIDLO "BN", vestavné rámečkové LED svítidlo 1x20W, 2700 lm, 4000K, IP40, délka 1200mm  
S NOUZOVÝM MODULEM
- B1  
B2

SVÍTIDLO "B1", přisazené/závěsné bezrámečkové LED svítidlo 1x20W, 2000 lm, 4000K, IP40, délka 900mm  
SVÍTIDLO "B2", přisazené/závěsné bezrámečkové LED svítidlo 1x20W, 2000 lm, 4000K, IP40, délka 600mm
- B4  
BN4

SVÍTIDLO "B4", přisazené/závěsné bezrámečkové LED svítidlo 1x20W, 2700 lm, 4000K, IP40, délka 1200mm  
SVÍTIDLO "BN4", přisazené/závěsné bezrámečkové LED svítidlo 1x20W, 2700 lm, 4000K, IP40, délka 1200mm  
S NOUZOVÝM MODULEM
- C

SVÍTIDLO "C", vestavné kruhové LED svítidlo do SDK-downlight, LED 1x18W, 1800 lm, 4000K, IP44
- D

SVÍTIDLO "D", vestavné kruhové LED svítidlo do SDK-downlight, LED 1x14W, 1400 lm, 4000K, IP44
- N

SVÍTIDLO "N", nouzové svítidlo s vlastním zdrojem, 1h., LED 1x1W , 90 lm, IP44

LEGENDA

- 1 POL.VYPÍNAČ,10A, 250V (ŘAZENÍ 1), IP20
- STŘÍD.PŘEPÍNAČ,10A, 250V (ŘAZENÍ 6), IP20
- SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ,10A, 250V (ŘAZENÍ 5), IP20
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 7), IP20
- DVOJITÝ STŘÍD.PŘEPÍNAČ,10A, 250V (ŘAZENÍ 6+6), IP20
- POHYBOVÉ ČIDLO NÁSTĚNNÉ 180 st

LEGENDA KABELŮ

- KABEL CYKY-O 2x1.5
- KABEL CYKY-J 3x1.5 PRO SVĚTLO
- KABEL CYKY-J 5x1.5 PRO SVĚTLO
- KABEL CYKY-O 3x1.5 PRO SPÍNAČ Č.5,6
- KABEL CYKY-O 4x1.5 PRO SPÍNAČ Č.7
- KABEL CYKY-J 7x1.5 PRO SPÍNAČ Č.6+6
- KABEL CYKY-J 7x1.5 PRO SPÍNAČ Č.6+6

Příklad označení svítidla: 3 x A / 2 - Q2

- OVLÁDACÍ PRVEK
- Č.OBVODU
- TYP SVÍTIDLA
- POČET SVÍTIDEL

POZNÁMKY:

- EL. ROZVOD BUDE PROVEDEN V PODHLEDU V DRÁTĚNÝCH ŽILABECH NEBO VOLNĚ, DÁLĚ NA POVRCHU V LIŠTĚ NEBO POD OMÍTKOU
- K VYPÍNAČŮM BUDOU KABELY ULOŽENY POD OMÍTKU, VYPÍNAČE BUDOU VYMĚNĚNY
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VYPÍNAČŮ URČÍ PROJEKTANT INTERIÉRU

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3N+PE~50Hz, 400V/TN-C-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:

ZÁKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLŇKOVÁ: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

PROSTŘEDÍ: NORMÁLNÍ PROSTORY - AB5

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:

IZOLACÍ, KRYTÍM

±0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1NP

vypracoval	HIP
ING. P. ŠULC	ING. ARCH. P. MATOUŠEK
objednatel:	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60 00 Brno
REKONSTRUKCE BUDOVY ŘEDITELSTVÍ POVODÍ MORAVY, s.p. - 2. etapa	
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
DISPOZICE 3NP - OSVĚTLENÍ	formát 5A4
	měřítko 1:50
	výkr. č. E.1-01



INTERIOR  
DESIGN  
ARCHITECTURA