

TYP : OCEP ROZVADĚČ SKŘÍŇOVÝ

HLOUBKA : -

KRYTÍ : IP 40

KRYTÍ PO OTEVŘENÍ DVERÍ : IP 20

DĚLENÍ: -

NÁTĚR : BÍLÝ

PŘÍVODY : SHORA

VÝVODY : NAHORU

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
POLOHOU, IZOLACÍ

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3NPE, ~50 Hz, 230/400V TN-S

vypracoval	HIP				
ING. P. ŠULC	ING. ARCH. P. MATOUŠEK				
objednatel: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60 00 Brno					
REKONSTRUKCE BUDOVY ŘEDITELSTVÍ POVODÍ MORAVY, s.p. - 2. etapa DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY					
DOZBROJENÍ ROZVADĚČ RSMB2	formát 2A4	měřítko -	výkr. č. E.08	INTERIER DESIGN ARCHITEKTURA	

ROZVADĚČ RSMB2 – POLE Č.5

PŘÍPOJNICE NAPÁJENÉ Z MOTORGENERÁTORU
3PEN, ~50Hz, 400V TN-C

L1MG
L2MG
L3MG

MG-QF1
80A
80D/3

MG-X1:
3x35 mm²

N (MG)
PE (MG)

MX3-MG
MG-WL1

CYKY-J 5x35

MX3-MG

PŘÍPOJNICE NAPÁJENÉ Z UPS
3NPE, ~50Hz, 230(400V TN-S-C

L1UPS
L2UPS
L3UPS

UPS-QF1
80A
80D/3

UPS-X1:
3x35 mm²

N (UPS)
PE (UPS)

MX3-UPS
UPS-WL1

CYKY-J 5x35

MX3-UPS

ROZVADĚČ :	TYP VÝKRESU : OBVODOVÉ SCHEMA	DATUM : 05/2020	ZAK. ČÍSLO : XX	ČÍSLO VÝKRESU :	LIST :
DOZBROJENÍ ROZVADĚČE RSMB2	ARCHIVNÍ ČÍSLO :	ZPRACOVAL : ING.ŠULC	MODERNIZACE INTERIÉRŮ, DŘEVAŘSKÁ 11, BRNO PROJEKT : POVODÍ MORAVY s.p.	E.08	1