SCHÉMA ZAPOJENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU:



LEGENDA ZAŘÍZENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU:

K1,K2	IP PoE PLUS KAMERA 30fps/1080px
A	VNĚJŠÍ JEDNOTKA (ANTÉNA) LTE
R	SMĚROVAČ (ROUTER)
M	LTE MODEM
SPoE	PŘEPÍNAČ (SWITCH) PoE PLUS

LEGENDA VO:

—vo—	KABELOVÝ ROZVOD VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VO: WL-VO CYKY-J 3x6 + FeZn 30/4 V ZEMI
—vo—	ROZVODY VO V CHRÁNIČCE FXKVS ø100 POD KOMUNIKACÍ
SP	NOVÉ SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ STOŽÁRY VÝŠKY 5m TYP ST 150/6Q, VÝLOŽNÍK 2,5m, ELV PRODUKT ELEKTROVÝZBROJ GURO EKM 2072, 1xE27 SVÍTIDLA GUIDAS-100W-3070-A5-7024
RS	STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ RS

LEGENDA NN a SLP:

— — —	KABELOVÝ ROZVOD NAPOJENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU: WL-KS CYKY-J 3x2,5 V ZEMI, RESP. V STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ TRA
— — —	DAT PŘÍVOD K VNĚJŠÍ JEDNOTCE (ANTÉNĚ "A") LTE A KE KAMERÁM K1, K2: VIZ PD "SO 04 ROZVODY NN HORNÍ REJDY"
R-KS	SKŘÍŇKA ZAŘÍZENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU
	STÁVAJÍCÍ STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:
1+N+PE, AC, 50Hz, 230V, TN-S

ZÁKLADNÍ OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
- ZÁKLADNÍ IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ – PŘÍLOHA A.1
- PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY – PŘÍLOHA A.2

OCHRANA PŘI PORUŠE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
- AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE – ČL.411.1
- POUŽITÍM NADPROUDOVÝCH JISTICÍCH PRVKU – 411.4

ULOŽENÍ KABELU NN DO ZEMĚ V CHRÁNIČCE POD KOMUNIKACÍ



H – HLOUBKA ULOŽENÍ (VZDÁLENOST MEZI POVRCHEM KABELU A UPRAVENÝM TERÉNEM) POD:
1.TERÉNEM : H = 1000mm
2.CHODNÍKEM : H = 1000mm

VZÁJEMNÉ ULOŽENÍ KÁBELU NN A ZEMNÍCHO PÁSU FeZn V ZEMI



H – HLOUBKA ULOŽENÍ (VZDÁLENOST MEZI POVRCHEM KABELU A UPRAVENÝM TERÉNEM) POD:
1.TERÉNEM : H = 1000mm
2.CHODNÍKEM : H = 1000mm

UPOZORNĚNÍ:
PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO OVĚŘIT A VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ. PŘI NEBEZPEČNÝCH SOUBĚHECH A KŘÍŽOVÁNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, VÝKOPY REALIZOVAT RUČNĚ. KLADENÍ REALIZOVAT DLE ČSN 73 6005.

S

Objednatel:	Projektant : HYCO PROJEKT a.s.		
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROVÁDĚNÍ STAVBY			
Vypracoval : Ing. Peter Matton	H I P : ING. KRČMÁRIK	Kontrola : ING. SIROTA	
Kreslil : Ing. Eugen Múcska	Investor : POVODÍ MORAVY s.p.		
Akce : PŘÍSTAVIŠTĚ KUNOVSKÝ LES D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ PS 03 ELEKTROOBJEKTY HORNÍ REJDY		Formát :	4/A4
		Dátum :	07/2020
		Arch. č. :	0384
		Zák. číslo :	25/2019
		Mierka :	1:250
Príloha : SITUAČNÍ VÝKRES		Č. prílohy : D.2.3.2	Č. súpravy :