

NAŠE ZNAČKA
PM-42358/2020/5504

VYŘIZUJE
Ing. Radim Frajt
+420 541 637 347
frajt@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 13. 10. 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 – VD Slušovice - oprava potrubí spodních výpustí

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „VD Slušovice - oprava potrubí spodních výpustí“ obdržel 7. 10. 2020 dotaz dodavatele vztahující se k předmětné veřejné zakázce. V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) uvádíme odpovědi včetně přesného znění dotazů.

Dotaz č. 1

Vzhledem k tomu, že budou probíhat práce pod vodou, ptáme se, jaká bude hladina vody v nádrži v době realizace?

Odpověď:

Provozní hladina dle manipulačního řádu je 316,40 m n.m. – v průběhu ročních období se hladina může měnit dle klimatické situace.

Dotaz č. 2

Jsou v odběrové věži stavítka/hradítka nebo jiná armatura pro zahrazení přítoku vody do potrubí DN 1000 v kolektoru? Kde je umístěna v odběrové věži?

Odpověď:

Přítok do potrubí výpustí DN1000 lze zahradit:

- návodními tabulovými uzávěry. Manipulace s návodními uzávěry je prováděna táhly pomocí mostového jeřábu.*
- revizním tabulovým uzávěrem. Manipulace s revizním uzávěrem je prováděna pomocí hydrauliky.*

Dotaz č. 3

Jaký a kudy je přístup k odběrové věži? Bude tam potřeba přemístit z břehu materiál a potřebné věci pro utěsnění potrubí potápěči.

Odpověď:

Např. lodí po vodě, pro pohodlný přístup k vodní ploše je na pravém břehu vybudováno přístaviště.

Dotaz č. 4

Prosíme o vysvětlení položek v tabulce níže:

- položka č. 9 – Co má tato položka obsahovat? Jedná se pouze o úpravu stávajících dokumentů?

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
9	R11009	Zpracování havarijního a povodňového plánu pro celou stavbu	soubor	1,00		

Odpověď:

Jde o vypracování nových dokumentů potřebných k realizaci stavby.

Dotaz č. 5

Pokud požadujete položku č. 9 (viz dotaz č. 4) ocenit, pak prosíme o zaslání cenové nabídky tohoto od vás.

Odpověď:

Havarijní a povodňové plány nezpracováváme, potenciální dodavatel si je musí nechat ocenit od firem zabývajících se zpracováním takovýchto dokumentů.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.