



LEGENDA:

- potrubí chladiwa
- potrubí odvodu kondenzátu

POZNÁMKA:

- rozvodů chladiva budou provedeny z měděného předizolovaného potrubí
- společně s potrubím chladiva bude veden i komunikační kabel
- kabelový ovladač bude umístěn vedle vstupních dveří do laboratoře. Přesné umístění bude dořešeno během realizace na stavbě.
- potrubí chladiva vedené po střeše bude umístěno v kabelových žlábech s výkrm
- odvod kondenzátu bude veden plastovým potrubím DN32 v podhledu a bude napojen na stávající kanalizaci v prostoru umývadla
- profese elektro zajistí silové napojení instalovaných zařízení dle tabulky, která je přílohou technické zprávy

IN TECHNOLOGY	
NT CZ s.r.o., Jilavská 2038 500 08 Hradec Králové telefon: +420 725 491 030 e-mail: info@inotechnology.cz IČ: 256 58 0165 DIČ: CZ256 58 016	
Měřítko:	1:50
Formát:	
Stupeň projektu:	DPS
Revize:	
Číslo zakázky:	2020/0618-02
Datum:	07/2020
Číslo výkresu	D1.4/3-2.01