



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

poskytnuté v souladu s § 98 odst. 1 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: Vltava ř. km 239,624 – Jiráskův jez – výměna jezových lávek a oprava
nátěrů, těsnění a spárování, stavební úpravy a elektro
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Datum zahájení zadávacího řízení: 29. 10. 2020

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 5. 11. 2020

Po prostudování zadávací dokumentace má uchazeč za to, že s ohledem na dodržení veškerých technických a technologických postupů bude zřejmě nutné částečně omezit provoz vodní elektrárny. V jaké položce v položkovém rozpočtu má uchazeč tuto skutečnost zohlednit, případně jak je tato skutečnost ošetřena v projektové dokumentaci?

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel sděluje, že projektová dokumentace (dále jen „projekt“) nepředpokládá omezení provozu MVE na Jiráskově jezu, neboť:

- stavba nezasahuje do průtočného profilu MVE,
- projekt nepředpokládá snižování hladiny vody ve zdrži Jiráskova jezu za účelem realizace stavby,
- projekt nepředpokládá omezení kapacity odtoku z MVE,
- projekt předpokládá realizaci stavby přístupem z levého břehu, zatímco MVE je situována u pravého břehu.

Realizace jímek a převedení vody přes stavbu po dobu realizace stavby je zahrnuta v soupisu prací v části "ZOV - Dočasné konstrukce a práce". Tato část stavby je zadávána na funkci a výkon. Technologické postupy potřebné k dosažení požadované funkce a výkonu si volí uchazeč sám. Pokud uchazeč zvolí pro realizaci části stavby "ZOV - Dočasné konstrukce a práce" takový technologický postup, který vyžaduje omezení provozu MVE po dobu stavby, pak je povinen takové omezení projednat s provozovatelem MVE. Případné náklady na omezení provozu MVE uchazeč zahrne v soupisu prací v rámci položky č. 1 "Dočasné konstrukce a práce" části "ZOV - Dočasné konstrukce a práce".

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční