



## Městský úřad Vrchlabí

Odbor životního prostředí  
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí



Spisová značka: ŽP/7684/2020

Číslo jednací: ŽP/7684/2020-2

JID: ve24220/20

Spisový znak: 231.1

Skartační znak: A/20

Vyřizuje: Ing. Anna Havlíčková

Telefon: 499 405 704

E-mail: [havlickovaanna@muvrchlabi.cz](mailto:havlickovaanna@muvrchlabi.cz)

Ve Vrchlabí 30.06.2020

### Obdrží

Povodí Labe, státní podnik, Ing. Jan Adamíra, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005

## SDĚLENÍ

### k udržovacím pracem na vodním toku

Městský úřad Vrchlabí, Odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) posoudil podle ustanovení § 15a, odst. 3 vodního zákona záměr rekonstrukce koryta a PB zdi, ř. km 11,700 – 11,820 na vodním toku Čistá (IDVT 10100278), ČHP 1-01-01-0280-0-00 v k. ú. Čistá v Krkonoších.

Dle projektové dokumentace, kterou zpracovala Bc. Kateřina Mandlíková (zodpovědná osoba a autorizovaný technik), ČKAIT č. 0602059, v březnu 2017 je předmětem udržovacích prací rekonstrukce poškozeného a částečně odplaveného předzákladu v délce cca 84 m. Předzáklad bude vybourán a obnoven, včetně výplně kaveren betonem. Vrch předezdívky bude obložen kamenným obkladem tl. 30 cm. Nadzákladová část zdi bude očištěna a částečně přespárována.

Dále bude rekonstruována navazující kamenná zeď rovnaná nasucho v délce cca 32 m. Stávající zeď bude rozebrána včetně základů. Nová zeď výšky 2,6 m + 0,2 m parapet a šířky v koruně 1,0 m bude z lící strany obložena kamenem (liberecký granit).

Dno koryta bude stabilizováno pomocí 7 ks betonových prahů s kamenným obkladem.

Vodoprávní úřad k výše uvedeným udržovacím pracem

**nemá námitek,**

za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Jelikož bude dodavatel prací nakládat se závadnými látkami, které by mohly ovlivnit kvalitu vody, bude podle § 39 vodního zákona stavby vypracován plán opatření pro případy havárie, který bude před zahájením prací předložen vodoprávnímu úřadu. Havarijní plán bude mít náležitosti dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění.

- Zhotovitel prací vypracuje také povodňový plán, který bude předložen před zahájením prací městysi Černý Důl.
- Zahájení stavebních prací bude oznámeno vodoprávnímu úřadu, Správě KRNAP – OSS a MO ČRS Hostinné min. 14 dní předem.
- Při realizaci záměru budou dodrženy podmínky dotčených orgánů státní správy, vlastníků dotčených pozemků a správců podzemních sítí.
- Dokončení prací bude oznámeno vodoprávnímu úřadu.

Záměr bude realizován v období 2021-2022. Záměrem budou dotčeny pozemky p.p.č. 1331, 226/5, 221/2, 226/3, 1166/2, 222/1 v k.ú. Čistá v Krkonoších.

### **Odůvodnění**

Povodí Labe, státní podnik, ohlásil dne 17.06.2020 na MěÚ Vrchlabí, Odboru životního prostředí, vodoprávnímu úřadu udržovací práce na vodním toku Čistá (IDVT 10100278) v k. ú. Čistá v Krkonoších.

K ohlášení byla přiložena projektová dokumentace, kterou zpracovala Bc. Kateřina Mandlíková (zodpovědná osoba a autorizovaný technik), ČKAIT č. 0602059, v březnu 2017, koordinované závazné stanovisko MěÚ Vrchlabí ze dne 08.06.2020 č.j. KST-STAR/5386/2020, vyjádření OÚ Rudník – obvodního stavebního úřadu pro obce Rudník a Černý Důl ze dne 23.08.2017 č.j. 1963/17/OÚ, stanovisko Povodí Labe s.p. ze dne 09.06.2020 č.j. PLa/2020/020569, vyjádření MěÚ Vrchlabí – OŽP ze dne 27.09.2017 č.j. ŽP/12848/2017, pověření k jednání 2x.

Udržovací práce budou prováděny v korytě vodního toku Čistá na p.p.č. 1331 a pracemi budou dotčeny i tyto další parcely p.č. 226/5, 221/2, 226/3, 1166/2, 222/1 v k. ú. Čistá v Krkonoších. Příjezd na staveniště je z místní komunikace p.p.č. 1166/1 v k.ú. Čistá v Krkonoších.

Vodoprávní úřad neshledal námitky proti provedení záměru na ohlášení.

Ing. Anna Havlíčková  
referentka oddělení vodního hospodářství

otisk úředního razítka