



VD LETOVICE - SO 09.3 - SITUACE
VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ + ROZVODY NN

M 1 : 500



LEGENDA:

- POZOROVACÍ VRT
- POZOROVANÝ BOD PRO GEODETICKÉ MĚŘENÍ
- NI-XX-YY – BODY PRO MĚŘENÍ NIVELACE
- PB-XX-YY – BODY PRO MĚŘENÍ NIVELACE I ZÁMĚRNÉ PŘÍMKY NA VLNOLAMU
- PT-XX-YY – BODY PRO MĚŘENÍ ZÁMĚRNÉ PŘÍMKY NA KORUNĚ HRÁZE
- ← MĚRNÁ PŘEPÁŽKA PRO MĚŘENÍ PRŮSAKŮ
- ✦ STÁVAJÍCÍ BOD PRO MĚŘENÍ NIVELACE
- STÁVAJÍCÍ KLINOMETRICKÁ ZÁKLADNA – ZŮSTANE ZACHOVÁNA

LEGENDA:

- EL TRASA - CHRÁNIČKY KOPOFLEX
- KAB KOMORA
- ROZMĚR cca 600X800X400
- KABEL VO
- kabel uložen v ocel trubkách DN 100
- ZS zás krabice / 1x230,1x400
250x250x150
- ▭ PROTAHOVACÍ EL PLAST KRABICE
600x400x250
- STOŽAR VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ
- VO1 SLOUP VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ

KABELY NN ULOŽEN VE VOLNÉM TERÉNU V KABELOVÝCH RÝHÁCH hl.80cm, V KABELOVÉM PÍSKOVÉM LOŽÍ A ZAKRYTÉ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ s. 33cm. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO POŽADAT SPRÁVCE STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ O JEJICH ŘÁDNÉ VYTÝČENÍ S UDÁNÍM HLOUBKY ULOŽENÍ, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ PŘI VYKOPOVÝCH PRACÍCH A ABY BYLO MOŽNO PŘI JEJICH KRÍŽOVÁNÍ NEBO JEJICH SOUBĚHU DODRŽET VZDÁLENOSTI PŘEDEPISANÉ NORMOU ČSN 73 6005.

ULOŽENÍ A ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI VIZ ČSN 73 6005

EL. SOUSTAVA : 3/PE/N, AC, 50Hz,400/230V, TN-S

Výškový systém Balt p.v.

Souřadný systém S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz		SWECO	
VYPRACOVAL	Ing. Mráz	HIP	Ing. Veselý
PROJEKTANT	Ing. Mráz	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Matějček
OBJEDNATEL	Povodí Moravy, s.p.		
AKCE:		OKRES	Blansko
VD Letovice, rekonstrukce VD		ČÍSLO ZAKÁZKY	11-8144-0100
		STUPEŇ	DSP
		FORMÁT	8A4
		MĚŘÍTKO	1:500
ČÁST STAVBY		ARCHIVNÍ ČÍSLO	004337/19/1
PŘÍLOHA:		SO/PS	SO.09.3
SITUACE - NN ROZVODY + ELEKTRO CHRÁNIČKY		ČÍSLO PŘÍLOHY	D.9.3.2.1
			a
			1

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpis zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrice).