



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

poskytnuté v souladu s § 98 odst. 1 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: Vltava ř. km 239,624 – Jiráskův jez – výměna jezových lávek a oprava nátěrů, těsnění a spárování, stavební úpravy a elektro
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Datum zahájení zadávacího řízení: 29. 10. 2020

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 6. 11. 2020

1. V technické zprávě C.201-1 se hovoří o příloze „organizace výstavby“ a o předpokládaném harmonogramu. Žádáme zadavatele o tuto přílohu.
2. V IO 01 jsou položky 18 a 19 (kabely a osvětlovací tělesa). Podobně v IO 03 – položka 23. Tyto položky se nám jeví jako duplicitní k objektu IO 04 – Elektroinstalace. Žádáme zadavatele o vysvětlení.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel k podané žádosti sděluje následující:

1. Administrativním nedopatřením se v dokumentu označeném IO_01_C_201_1 – Technická zpráva v bodě 3.1.2 uvádí „V příloze organizace výstavby je orientační harmonogram“. Tyto přílohy nejsou součástí technické zprávy předmětně veřejné zakázky. Zadavatel z uvedeného důvodu tyto přílohy neposkytne.
2. Nejedná se o duplicitní položky. Pol. č. 18 (Kabely – demontáž, provizorní osazení, definitivní osazení), pol. č. 19 (Osvětlovací tělesa – demontáž, provizorní osazení, definitivní osazení) v rámci objektu IO 01 a pol. č. 23 (Kabely – demontáž, provizorní osazení, definitivní osazení) v rámci objektu IO 03 soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) zahrnují hlavní demontážní práce úseků kabelů vedených na lávkách. Oproti tomu položka č. 21 (Demontážní práce) v rámci objektu IO 04 soupisu prací zahrnuje neuvedené demontážní práce elektro úseků kabelů v objektech IO 01 a IO 03 (např. demontáž úseků kabelů na pilířích, ve strojovnách apod.). Zadavatel upozorňuje dodavatele, že všechny výše uvedené položky by měly být oceněny.

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční