

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko

Jan Šimek
Hříběcí 100
393 01 PELHŘIMOV

Spis. zn.: SMBK 15055/2020/ŽP/Še/2
Čj.: MBK 17347/2020

Vyřizuje: Bc. Jitka Šenková
Tel.: 516 775 340
E-mail: senkova@blansko.cz
ID dat.schránky: ecmb355

Datum: 02.04.2020

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán dle ustanovení § 64 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně ovzduší“) a dle ustanovení § 10, 11 a 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“) vydává

žadateli: Povodí Moravy, s.p.
se sídlem: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
IČ: 708 90 013

souhlasné závazné stanovisko

podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší

k umístění a stavbě zdroje (nevyjmenovaný zdroj – Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 0,3 MW):

- plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném příkonu 35,7 kW, kotel bude sloužit pro vytápění objektu SO2-provozní budova společnosti a současně pro ohřev TUV (kombinovaný zásobník). Kotel bude umístěn v 1.NP v místnosti č. 106-technická místnost + úklid. Palivo zemní plyn, odkouření plynového kotle je navrženo pomocí koncentrického průduchu cca 80/125mm dodaného společně s kotlem a s vyvedením přes střešní rovinu objektu do venkovního prostoru;
- plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném příkonu 25,5 kW, kotel bude sloužit pro vytápění objektu SO3-dílny společnosti a současně pro ohřev TUV (kombinovaný zásobník). Kotel bude umístěn v 1.NP v místnosti č. 108-chodba. Palivo zemní plyn, odkouření plynového kotle je navrženo pomocí koncentrického průduchu cca 80/125mm dodaného společně s kotlem a s vyvedením přes střešní rovinu objektu do venkovního prostoru.

Umístění a stavba zdrojů se povoluje, za následujících podmínek:

- zdroje budou provozovány v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobcí zařízení a bude zajištěna jejich pravidelná údržba, servis a revize;
- spalováno bude pouze palivo určené výrobcem.

Odůvodnění

Dne 16.03.2020 byla na Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, doručena žádost investora o vydání závazného stanoviska dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší – umístění stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 uvedeného zákona – 2x plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném příkonu: 1x 35,7 kW a 1x 25,5 kW . Žádost podepsal Jan Šimek, Hřibecí 100, Pelhřimov – na základě plné moci.

Předmětné zdroje budou umístěny 1x v objektu provozní budovy společnosti a 1x v objektu dílny na pozemku p.č. 1395/9, 1395/14, 1395/16, 1395/49 a st. 3216 v k.ú. Blansko.

Toto závazné stanovisko je podkladem pro společné územní a stavební řízení (ohlášení stavby) na akci "**PS BLANSKO – REKONSTRUKCE – AREÁL POVODÍ MORAVY, s.p., SO 02-provozní budova**" na pozemku p.č. 1395/9, 1395/14, 1395/16, 1395/49 a st. 3216 v k.ú. Blansko – dle PD vypracované v září 2019, zakázkové číslo 2018018.

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, prověřil předloženou žádost s přílohami a shledal, že opatření vedoucí k ochraně ovzduší jsou v souladu s právními předpisy stanovenými na úseku ochrany ovzduší a na základě zjištěných skutečností rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto závazného stanoviska.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje rozhodnutí, souhlasy a jiná opatření vydávaná podle ostatních obecně závazných předpisů v oblasti životního prostředí.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4, 5 a 6 správního řádu.

Ing. Pavel Konečný
vedoucí odboru životního prostředí

Na vědomí: SÚ Blansko

Č.j.: MBK 17347/2020