

JS plan – Jan Šimek  
Hřibecí 25  
393 01 Pelhřimov

Váš dopis č. j.:  
Číslo jednací: 0357/20  
Vyřizuje: Ing. Kotoulek  
Tel.: 516427252  
Datum: 25.04.2020



**Blansko - PS Blansko - rekonstrukce - areál Povodí Moravy, s.p. , parc.č. st. 3216, 1395/16 a 1395/49 v k.ú. Blansko, investor Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, Brno - vyjádření pro územní rozhodnutí a stavební povolení**

Jedná se o stávající areál Povodí Moravy, který bude rekonstruován, vč. nové provozní budovy. Nové výstavby budou napojeny na stávající areálové rozvody vody a kanalizace, nebude zasahováno do stávajících přípojek vody a kanalizace. Dešťové vody ze střech svedeny do jímací nádrže a bezpečnostním přepadem odvedeny do řeky Svitavy. Dešťové vody ze zpevněných ploch likvidovány vsakem na přilehlý terén nebo svedeny do řeky Svitavy.

**Se stavbou souhlasíme. Požadujeme dodržet následující požadavky:**

1. Pro přesné určení vodovodu a kanalizace je nutné před zahájením zemních prací objednat na VAS, divizi Boskovice, provozu 02 (vodovody Blansko, Poříčí 20a – p. Pijáček, p. Frank, tel. 516413170 ) a provozu 03 kanalizace (p. Němec - tel. 737221697) vytyčení a při vlastní realizaci stavby dbát, aby nedošlo k poškození vodovodu a kanalizace, vodovodních a kanalizačních přípojek. Umístění přípojek je nutno získat od jejich vlastníků, tj. od vlastníků nemovitostí, pro které slouží.
2. Objekty budou napojeny na vnitřní areálové rozvody vody a kanalizace v areálu firmy, jejichž provoz VAS, divize Boskovice nezajišťuje. VAS nebude posuzovat, zda jsou dostatečně kapacitní a ve vyhovující kvalitě. Přesné podklady od areálových rozvodů má vždy jejich majitel, tj. vlastník nemovitostí, pro kterou slouží.
3. V rámci stavby bude prověřen technický stav vodovodní přípojky a pokud bude nutné ji rekonstruovat, bude vše předem projednáno na VAS. Jakýkoliv zásah do stávající vodovodní přípojky provedou naši pracovníci na objednávku (provoz 02 – viz výše).
4. V rámci stavby je třeba prověřit technický stav stávající kanalizační přípojky. Pokud bude nutná její rekonstrukce, je třeba vše předem projednat na VAS. Jakýkoliv zásah do kanalizační přípojky provedou na objednávku naši pracovníci (provoz 03 – viz výše).
5. Voda z vodovodu pro veřejnou potřebu bude dodávána v množství a při tlaku odpovídajícím stavu vodovodu v místě napojení. Případné regulace si provede stavebník na vlastní náklady.
6. Ke kontrole provedení oddělení dešťových vod od odpadních splaškových vod a kontrolu kanalizačních rozvodů na pozemku investora před záhozem budou přizváni naši pracovníci (provoz 03 – viz výše).
7. Upozorňujeme na nutnost správného provedení rozvodů vnitřní kanalizace v objektu včetně jejich odvětrání. Tento požadavek vyplývá z ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace. VAS neprovádí kontrolu správnosti provedení vnitřní kanalizace.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.  
Divize Boskovice  
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice  
Bankovní spojení: 19 - 4870110287/0100  
sekretariát: +420 516 427 236, e-mail: sekretariat@vasbo.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842  
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181


[www.vodarenska.cz](http://www.vodarenska.cz)

8. V případě, že v průběhu stavby dojde k poškození vodovodu nebo kanalizace, případně vod. a kan. přípojky na veřejném prostranství, požadujeme okamžité oznámení na VAS, divizi Boskovice (rovněž příslušnému pracovníku provozu). Dále je nutné neprodleně zajistit opravu poškozeného potrubí odbornou firmou, s provedením kontroly před zásypem rýhy pracovníkem VAS. Nejlépe je formou objednávky požádat o provedení opravy VAS.

**Důležité upozornění:** Stavebník není oprávněn provést zásah do vodovodu nebo kanalizace, kterým je též napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky. Vlastní napojení přípojky může provést pouze provozovatel (VAS divize Boskovice). Za porušení výše uvedeného může být stavebníku uložena pokuta až do výše 100.000,- Kč.

 **VODÁRENSKÁ**  
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
Divize Boskovice  
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice  
-29-

Ing. Jaromír Zuka  
vedoucí technického útvaru



Platnost našeho vyjádření je 2 roky od data jeho vyhotovení