



- Digestoře napájeny z rozvaděče RMR1
- Každá digestoř má 5 samostatně jištěných přívodů
- digestoře budou vybaveny výstupem 0–10V pro řízení regulátoru průtoku vzduchu

V místnosti 323 bude zvuková a světelná signalizace poruchy v místnosti 323a

**Státní veterinární ústav Praha**  
Sídlištní 136/34  
165 03 Praha 6 - Lysolaje

**generální projektant:**

PROSTOR 008

Štefánikova 6/57, 150 00 Praha 5

CU: 2851 4785  
DİÇ: C7 2851 4785

stupeň: \_\_\_\_\_

## DOKUMENTACE PRO PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

stavební objekt:

část projektu / profese:

## D.5 ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD

zpracovatel části:

TRONIC CONTROL S.r.l.

Nad zmluvou č. 449, vestec a finally  
zodpovedný projektant: Voľteb Křibn

Ing.arch. Martin Rössler

projektant:

rozítko, podpis: \_\_\_\_\_ paré: \_\_\_\_\_

M 1 : 200

datum: KVĚTEN 2018

**název výkresu:**

## PŮDORYS 3.NP

stavební objekt:

B02