



**RotaGroup s.r.o.
Na Nivách 956/2
141 00 Praha 4**

Vaše zpráva č.j.:

Naše značka: 5065/19/2/02

V Praze dne: 21.11.2019

Vyřizuje: Ing.Jandák/362

Umístění akumulčních podzemních nádrží na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití, areál Výzkumného ústavu rostlinné výroby, P-6, Drnovská 507/73, parc.č. 1270, 1285/2, 1265/4, 1265/13, 1265/3, k.ú. Ruzyně

Stavebník: RotaGroup s.r.o.

Žádost o stanovisko k PD pro úz. řízení / úz. souhlas / užití veřejnoprávní smlouvy

Předložená projektová dokumentace navrhuje umístění 2 podzemních akumulčních nádrží pro využívání srážkových vod z pavilonů A, D, a jejich sousedních ploch ve stávajícím areálu VÚRV. V současné době jsou srážkové vody bez využití odváděny areálovými rozvody do dešťové kanalizace DN 1200 vedené jižní částí zájmového území (pozemkem parc.č. 1265/3). Následně je dešťová kanalizace napojena přes DUN do RN Jiviny / Litovického potoka.

Nádrže jsou navrženy jako ŽB prefabrikované s akumulčním a retenčním objemem, akumulované vody budou využívány na zálivku skleníků a zahrad, prostory nádrží nad hladinou stálého nadržení budou využity pro retenování nadbytečných vod a regulovaně odpouštěny do areálové kanalizace. Nádrž A je navržena s celkovým objemem 80 m³ (40 m³ akumulace, 40 m³ retence, odtok 5 l/s), nádrž B s objemem 100 m³ (50 m³ akumulace, 50 m³ retence, odtok 10 l/s). Celkový odtok srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je snižován ze 73 l/s na 15 l/s. Technické řešení regulace odtoku není blíže specifikováno.

Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) s vydáním územního rozhodnutí / stavebního povolení / s užitím veřejnoprávní smlouvy z hlediska správce vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu na území hl. m. Prahy **souhlasí** s následujícími podmínkami:

- Množství a kvalita vod splňující limity pro vypouštění do recipientu musí být odsouhlaseny správcem DUN / RN / toku, do kterého je vypustní objekt oddílné dešťové kanalizace zaústěn.
- Vody odváděné do systému kanalizace pro veřejnou potřebu musí svým charakterem splňovat platné limity Kanalizačního řádu hl.m. Prahy.
- Pro dodržení navrhovaných regulovaných odtoků bude do dokumentace předkládané na příslušný stavební úřad doloženo technické řešení jejich regulace.
- Všechny povrchové znaky na stávajících zařízeních v naší správě, které se nachází v území stavby, musí být zachovány, případně renovovány a provedeny výškové rektifikace. Ke všem vstupním šachtám na stávající kanalizaci musí být zajištěn příjezd pro mechanizovanou obsluhu těžkými vozidly i po dobu výstavby.

- Jakékoli poškození musí být okamžitě oznámeno provozovateli kanalizací a vodovodů pro veřejnou potřebu PVK, a.s. Úhradu veškerých škod, vzniklých během realizace stavby na zařízení v naší správě, budeme uplatňovat na stavebníkovi předmětné stavby.
- V průběhu stavby musí být umožněn přístup k ovládacím armaturám na vodovodních řadech. Stávající kanalizační stoky, vodovodní řady a jejich funkce nesmí být vlivem výstavby /spadem stavebního materiálu/ ani následného provozu poškozeny.

VŠEOBECNĚ

Vzhledem k tomu, že pozemkem dotčeným stavbou prochází stávající vedení kanalizace pro veřejnou potřebu, požadujeme, aby byla v průběhu přípravy a realizace stavby, nejpozději však do doby zahájení užívání stavby (zejména do doby vydání kolaudačního souhlasu), uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene k tíži dotčeného pozemku ve prospěch vodního díla, jakožto panující nemovitě věci (služebnost inženýrských sítí). Informace pro uzavření smlouvy Vám poskytne Ing. Zdeněk Weber, tel. 251 170 292, weberz@pvs.cz.

Toto vyjádření má platnost dva roky ode dne jeho vydání.


Část projektové dokumentace si ponecháváme pro služební potřebu.

S pozdravem

Příloha: PD

Co: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

PVS – D1 – Ing. Weber





Průvodní list ke stanovisku (žádosti)

Název akce: Umístění akumulčních podzemních nádrží na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití, areál Výzkumného ústavu rostlinné výroby, P-6, Drnovská 507/73, k.ú. Ruzyně

Investor: RotaGroup s.r.o.

Zástupce investora: RotaGroup s.r.o.

Číslo jednací PVS: 5065/19/2/02

Datum přijetí žádosti:

12.11.2019

Divize rozvoje	Vyjádření:	Datum:	Podpis:
Úsek rozvoje Referent : Ing.Jandák	Souhlasím	21.11.2019	
Vedoucí úseku rozvoje			
Ředitel divize rozvoje			
Právní úsek			

Předáno k podpisu dne:

