



OBECNÍ ÚŘAD KAŠAVA

763 19 KAŠAVA 217, Česká republika

Vyřizuje: Černoch Petr
Dne: 2. října 2020
Naše značka:
Váš dopis značky:
Ze dne: 17. září 2020

Ing. Vít Pučálek
M. Bureše 809
572 01 Polička
vit.pucalek@email.cz
Odesláno na mail

Vyjádření ke stavební akci:

„DŘEVNICE, KAŠAVA, KM 32,285 – OPRAVA STUPNĚ LIMIGRAFU A KM 34,979 – 35,060, OPRAVA OPEVNĚNÍ KORYTA TOKU A OPRAVA STUPNĚ“

Obecní úřad Kašava se stavebním záměrem, tak je popsán v žádosti:

Jedná se o upravené koryto VVT Dřevnice a o betonový stupeň s obkladním kamenným zdivem (přelivná hrana je obložena zdivem řádkovým) v k.ú. Kašava. Začátek řešeného úseku se nachází v km 35,060 (začátek upravené části VVT Dřevnice), konec je v km 35,060 (most k severní části obce Kašava).

Úprava Dřevnice je tvořena lichoběžníkovým korytem s proměnlivým sklonem svahů 1:1,5 až 1:2. Opevnění svahu je provedeno kamenným záhozem s urovnáním líce, svahy před stupněm jsou opevněny dlažbou do betonu. Dno má šířku cca 4,0 – 8,0 m. V úseku pod mostem je provedena opěrná zeď se sklonem návodního líce 5:1.

Dále bude součástí PD oprava stupně limnigrafu v km 32,285 včetně opravy opevnění navazujícího koryta VVT Dřevnice, V roce 2019 při letních povodňových stavech došlo k porušení opevnění koryta VVT Dřevnice a k poškození spádového stupně a stupně limnigrafu.

Investor: Povodí Moravy

Název toku: Dřevnice

ČHP: 4-13-01-0070-1-00 a 4-13-01-0050-0-00

IDVT: 10100089

Název katastrálního území: Kašava

V zastoupení (zpracovatel PD): Ing. Vít Pučálek

vydává souhlasné stanovisko bez připomínek.

V Kašavě dne 2. října 2020
Počet stran: 1

Černoch Petr
Starosta obce Kašava
Podepsáno elektronicky