

ZÁPIS

Z PROVĚRKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Datum : 29.8.2018
Místo : VD Srnojedy
Prověřková skupina : Pavel Podrábský, Michaela Jarošová, Aleš Rosůlek, Zdeněk Píša

NÁPLŇ A KONSTATOVÁNÍ STAVU

- 1) Odstranění závad z roku 2017:
 - a) Rekonstrukce sociálního zařízení nevyhovující hygienické podmínky sociálního zařízení – Nebyly přiděleny finanční prostředky.
 - b) čerpadlo KDFU bez ovládací skříně, doporučuji zakoupit nový ovládací rozvaděč s jištěním, chrániči 30mA , signalizací chodu a zabráněním samovolného rozeběhu po obnovení napájení.(Termín odstranění byl do 30.4.2018) nebyly přiděleny finanční prostředky
- 2) Plnění opatření z kontrol IPB a OIBP: Kontrola IBP a OIBP v roce 2018 nebyla.
- 3) Plnění opatření stanovených v Záznamech o úrazech v oddílu D.11: V roce 2018 nebyly žádné pracovní úrazy
- 4) Vyškolení prac. a platnost kval. průkazů: Bez zjištěných závad. Evidenci a proškolení zajišťuje personální oddělení závodu.
- 5) Aktuálnost kategorizace prací: Beze změn.
- 6) Evidence riz. práce a lékařské prohlídky: Bez zjištěných závad.Evidence je vedena personálním oddělení závodu 3.
- 7) Vedení evidence rizikových prací: Bez zjištěných nedostatků.
- 8) Platnost revizí vyhrazených zařízení: Bez zjištěných závad.
- 9) Pracoviště a zařízení z hlediska BOZP:
 - a) budovy a komunikace: Neplatné revize – Dílna, Sklad, Správní budova, Sklad, Stodola, Garáže, Buňka sklad, Buňka jídelna, Bytovka 2017 hromosvod, Monitorovací stanice,
 - b) stavební a strojní části Bez zjištěných závad.
 - c) stroj. zařízení a ruční nářadí: Bez zjištěných závad.
- 10) Přidělování, evidence a využívání OOPP: Bez zjištěných závad.
- 9) Seznámení s riziky bezpečnosti práce: Se zveřejněnými riziky na Intranetu PL zaměstnanci seznámení..

11) Termíny k odstranění závad a odpovědnost: Bod 9a) 31.8.2018

Odpovědnost za odstranění Zdeněk Píša.

Podpisy členů prověřkové skupiny: