

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 70/2021-SŽ-OR OLC-OPS/HuR

Č. spisu 781/2020/OPD

Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Roman Hučko

Mobil +420 724 644 339

E-mail Hucko@spravazeleznic.cz

Datum 5. ledna 2021

**Ing. Pavlína Laryszová**

**U dětského domova 263  
772 11 Olomouc**

**Souhrnné stanovisko  
Správy železnic, státní organizace  
k ohlášení stavby**

Na základě předložené žádosti a dokumentace stavby vydává Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc (dále jen „Správa železnic“ a „OR Olomouc“), podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, toto

**Souhrnné stanovisko k ohlášení stavby**

pro stavbu:

**Název stavby: Rožnovská Bečva, Hrachovec, Veselá - oprava toku**

**Místo stavby: k.ú. Hrachovec, Veselá**

**Trať: č. 302G Rožnov pod Radhoštěm – Valašské Meziříčí, v km cca  
3,635 – 4,620 vpravo trati ve směru kilometráže trati**

**TÚDÚ: 2141F1 žst. Rožnov pod Radhoštěm**

**Stavebník/Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 9322/11, 602 00 Brno**

Podle předložené dokumentace pro účel ohlášení stavby se jedná o opravné práce v korytě toku Rožnovské Bečvy v k.ú. Hrachovec v ochranném pásmu trati Valašské Meziříčí-Rožnov pod Radhoštěm v km cca 3,635-4,620 vpravo trati ve směru kilometráže trati. Práce zahrnují odstranění náletových dřevin z břehů toku, opravu opevnění břehů-kamenné rovnání.

V území dotčeném stavbou se **nenachází** inženýrské sítě Správy železnic ani ČD-Telematika, a.s.

**Správa železnic s udržovacími pracemi v ochranném pásmu dráhy s o u h l a s í z a předpokladu, že budou splněny následující podmínky:**

1. Stavební mechanizace ani zařízení staveniště nesmí zasahovat do prostoru železniční trati bližšího jak 3,0 m od osy koleje.
2. Opravné práce v řešeném území nesmí narušit stabilitu drážního tělesa výše uvedené železniční trati, provozuschopnost drážních staveb a zařízení a bezpečnost a plynulost železničního provozu.
3. Stavebník bude respektovat Vyhl. č. 177/1995 Sb. (Stavební a technický řád drah). Realizaci stavby nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení.
4. Žádáme o písemné oznámení data, min. 15 dnů před zahájením stavebních prací na Správu železnic, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc. Stavebním dohledem

za Správu železnic bude určeno **Provozní středisko Správy tratí, traťový okrsek Valašské Meziříčí** (vedoucí provozního střediska p. **Klika Martin**, tel.: **+420 725 597 872**). Před započítím prací zde projednejte stavbu, popř. předejte příslušnou dokumentaci. Před ukončením stavebních prací provede investor a stavební dohled Správy železnic zápis o ukončení stavebních prací v ochranném pásmu dráhy, který zašle na OŘ Olomouc, úsek náměstka ředitele pro techniku - odbor přípravy staveb.

5. Toto souhrnné stanovisko nenahrazuje souhlas **Drážního úřadu** ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 nebo § 9 odst. 1 zákona č. 266/1994, o dráhách, v platném znění. Na žádost stavebníka bude Drážním úřadem v Olomouci, Nerudova 1, vydán Souhlas se stavbou ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., ještě před zahájením stavby.
6. Kopii uvedeného souhlasu ke zřízení stavby vydaného **Drážním úřadem** (vč. kopie ověřeného výkresu situace stavby) požadujeme dodat na Správu železnic, OŘ Olomouc, úsek náměstka ředitele pro techniku - odbor přípravy staveb.

**Vzhledem ke skutečnosti, že se stavba nachází v ochranném pásmu dráhy, upozorňujeme na nutnost respektovat naše požadavky.**

Toto souhrnné stanovisko se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace stavby s platností **2 let** od data vydání tohoto souhrnného stanoviska. Pokud nebude v této lhůtě stavba zahájena, je investor stavby, popř. s jeho souhlasem stavebník povinen zažádat o vydání nového souhrnného stanoviska, podle aktuálních podmínek a platných právních předpisů.

S pozdravem

 **Správa železnic**  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Olomouc  
Nerudova 1, 779 00 Olomouc  
IČ: 0249234 DIČ: CZ70994234

---

Ing. Ladislav Kašpar  
ředitel Oblastního ředitelství Olomouc