

NAŠE ZNAČKA
PM-14403/2021/5504

VYŘIZUJE
Ing. Helena Řídká
+420 541 637 256
ridka@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 26. 3. 2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 – VN Martinice – rekonstrukce

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „VN Martinice – rekonstrukce“ obdržel dotaz dodavatele. Formou vysvětlení zadávací dokumentace a v souladu s § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zde na ně poskytuje odpověď.

Dotaz dodavatele č. 1:

Ve stavebním objektě SO 03 – odstranění nánosů jsou položky číslo 13 a číslo 17 viz. níže.

13	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	13 630,100		0,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	----	------------	--	------	-------------------

17	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	13 630,100		0,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	---	------------	--	------	-------------------

Obě tyto položky obsahují stejné množství, ale rozdílné měrné jednotky. Domníváme se, že by u položky číslo 17 mělo být dvojnásobné množství (13 630,1 m3 x 2 = 27 260,2 t).

Žádáme zadavatele o překontrolování těchto položek a případně o zveřejnění opraveného soupisu prací.

Odpověď:

Zadavatel nechal prověřit správnost položek a upravuje je. Jako přílohu vysvětlení uveřejňuje na profilu zadavatele nový soupis prací.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

Přílohy vysvětlení: Soupis prací_VN Martinice ...[zadání].xls