

PŮDORYS - ELEKTROINSTALACE 1:50

Legenda:

- RE

HLAVNÍ ROZVADĚČ
- PR

PODRUŽNÝ ROZVADĚČ
- SVĚTELNÝ OBVOD CYKY ...1,5mm
- ZÁSUVKOVÝ OBVOD 230V CYKY 3x2,5mm
- ZÁSUVKOVÝ OBVOD 230V CYKY 5x2,5mm
- SPÍNAČ 10A 250V ŘAZENÍ 1 IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BÍLÝ
- SPÍNAČ 10A 250V ŘAZENÍ 6 IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BÍLÝ
- SPÍNAČ SE SIG. DOUTNAVKOU 10A 250V IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BÍLÝ + DOBĚHOVÉ RELÉ
- ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ 250V 16A IP20, ZAPUŠTĚNÁ, BÍLÁ
- SPÍNAČ 10A 250V ŘAZENÍ 5 IP20, ZAPUŠTĚNÝ BÍLÝ
- VENTILÁTOR S ČASOVÝM DOBĚHEM A HYDROSTATEM

LEGENDA SVÍTIDEL:


- A X

STROPNÍ SVÍTIDLO IP20
- A2 X

STROPNÍ ŽÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO IP20
- B X

STROPNÍ VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO IP44
- C X

SVÍTIDLO S LED ŽÁROVKOU NAD UMYVADLO IP44
- STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE
- RUŠENÁ ELEKTROINSTALACE
- NOVÁ ELEKTROINSTALACE



Legenda místností

Č.M.	Účel místnosti	Plocha (m ²)	Podlaha	Poznámka
1.01	PŘEDSÍŇ	2,07	KERAM. DLAŽBA	
1.02	KANCELÁŘ	16,64	PVC	
1.03	INSPEKČNÍ POKOJ	11,47	PVC	
1.04	WC	1,89	KERAM. DLAŽBA	
1.05	ZÁDVEŘÍ	2,10	PVC	
1.06	ŠPINAVÁ ŠATNA	3,23	KERAM. DLAŽBA	
1.07	KUCHYŇKA	10,56	KERAM. DLAŽBA	
1.08	ČISTÁ ŠATNA	5,00	KERAM. DLAŽBA	
1.09	WC, SPRCHA	7,35	KERAM. DLAŽBA	
Celkem		60,31		

Poznámka

- ZÁSUVKY A SPÍNAČE V KUCHYŇSKÉM KOUTĚ +1300mm
- ZÁSUVKY V KOUPELNĚ +1200-1300mm
- SVÍTIDLO V KOUPELNĚ NAD UMYVADLEM SPODNÍM OKRAJEM +1750mm
- PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ VÝVODŮ KUCH. LINKY BUDE ODSOUHLASENO ZÁSTUPCEM INVESTORA
- PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ ZÁSUVK A SVĚTEL BUDE ODSOUHLASENO ZÁSTUPCEM INVESTORA
- PŘÍSTROJE VE STEJNÉ VÝŠCE SDRUŽOVAT DO VÍCENÁSOBNÝCH RÁMEČKŮ.
- VODIČE BUDOU SPOJOVÁNY PŘÍMO V KRABICÍCH ZA ZÁSUVKAMI A VYPÍNAČI !!!
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ
- KE VŠEM POUŽITÝM VÝROBKŮM BUDOU DOLOŽENY TECHNICKÉ LISTY

KRESLIL:	Ing. arch. M. Manclová	ODP. ŘEŠITEL:	Ing. Martin Rychtecký	<div> SONDEO s.r.o.</div> <div>SONDEO, s.r.o., Blatného 1885/36, 616 00 Brno www.sondeo.cz</div>	
ZPRACOVAL:	Ing. arch. M. Manclová	KONTROLA:	Ing. Martin Rychtecký		
OBJEDNATEL:	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veverří, 602 00 Brno			Č. ZAKÁZKY: 190020/1	
INVESTOR:	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veverří, 602 00 Brno				
STAVBA ZAKÁZKA:	STŘEDISKO HODONÍN Stavební úpravy objektu			ÚČEL:	DSP
OBSAH PŘÍLOHY:	Půdorys - elektroinstalace p. č. 3567/1, k.ú. Hodonín 640417			FORMÁT: 2xA4	DATUM: 5/2019 ČÍS. ZPRÁVY: 1
				MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO PŘÍLOHY: D1.2.3