

Záznam z jednání na akci
„Mratínský potok, Miškovice, oprava opevnění PB, ř.km. 10,600 – 10,630“
konaného dne 24. dubna 2020 v sídle zpracovatele PD Agroprojekce Litomyšl spol.s r.o., Vysoké Mýto

Přítomni:

Povodí Labe s.p., závod Pardubice:	Ing. Vítězslav Marek Ing. Petr Svatoš
Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Vys.Mýto:	Ing. Jaroslav Jakoubek Ondřej Pavlíček

Na jednání bylo domluveno toto:

ř.km 10,600 – 10,618

Pravý břeh:

- Bude provedena nová betonová patka (beton C30/37).
- Bude provedeno rozebrání stávající dlažby, očištění a zpětné provedení do betonu C30/37 a vyspárování cementovou maltou. Doplnění chybějící dlažby bude provedeno kamenem v shodném barevném provedení a vlastnostmi jako dlažba původní. Sanace vyplavené zeminy betonem C8/10.
- Bude proveden jednotný sklon břehu od paty až po břehovou hranu. Nad zpětně osazenou dlažbou bude svah zpevněn kamennou rovinaninou s prosypáním ornice s osetím. Rovnanina bude osazena do podloží ze stabilizované zeminy.

Levý břeh:

- Nebude řešen opravou.

ř.km 10,618 – 10,627

Pravý břeh:

- Bude provedena nová betonová patka (beton C30/37).
- Bude provedeno rozebrání stávající dlažby, očištění a zpětné provedení do betonu C30/37 a vyspárování cementovou maltou pouze v místě poškození a chybějící dlažby.
- U zbývajících částí bude dlažba očištěna, odstraněno původní spárování, vyčištění spár a nové vyspárování cementovou maltou.

Levý břeh:

- Nebude řešen opravou.

ř.km 10,627 – 10,630

Pravý břeh:

- Bude provedeno očištění stávající dlažby, odstranění původního spárování, vyčištění spár a nové vyspárování cementovou maltou.

Levý břeh:

- Nebude řešen opravou.

Dále bylo dohodnuto:

- Veškerá přebytečná zemina bude odvezena na skládku s poplatkem. V PD bude uvedeno: *„Zhotovitel v rámci výběrového řízení nabídne a ocení vlastní způsob řešení likvidace odpadů v souladu s platnými zákony a předpisy. O uložení odpadů musí být veden záznam“*.
- V PD bude uvedeno: *„Zhotovitel v rámci výběrového řízení nabídne a ocení vlastní způsob odvodnění staveniště“*. Např. zajímkování a převedení troubou.
- Projektant projedná přístupy ke staveništi s vlastníky pozemků. Zástupce Povodí Labe s.p. zašle vzor formuláře pro zajištění těchto souhlasů.
- V PD je nutno uvést *„Přístup a pohyb po staveništi bude prováděn menší technikou“*.

Zapsal: O. Pavlíček