



Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Rokycanova 114/IV
566 01 Vysoké Mýto 4

Vaše zpráva č. j.: M. Morávek

Naše značka: E 5762/20/2/02

V Praze dne: 5. 8. 2020

Vyřizuje: R. Tuma/303

**Mratínský potok, Miškovice, oprava opevnění PB, ř. km. 10,600 – 10,630
Polabská, Praha 9 – Čakovice, Miškovice
Dokumentace pro potřebu provedení stavby
Stavebník: Povodí Labe s. p.**

Předložená dokumentace Předmětem předložené dokumentace je oprava opevnění na pravém břehu Mratínského potoka v ř. km 10,600 – 10,630. Rekonstrukcí nebudou zásadně měněny současné poměry. Cílem projektu je provést opravu stávajícího opevnění na pravém břehu Mratínského potoka v katastrálního území Miškovice. Realizací projektu dojde k zajištění stability svahu a zamezení dalšího postupu erozní činnosti. Doplnění žulové dlažby bude z místního materiálu stejných vlastností a barevného provedení. Betonové konstrukce budou řešeny jako monolitické s dovozem betonu přímo do lokality stavebního dvora a následné překládky na techniku adekvátní velikosti. Příjezdy na staveniště budou řešeny po stávajících místních komunikacích. Dále po zřízených dočasných přístupových trasách. Veškeré dočasné příjezdové trasy budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu. Oprava dlažby spočívá v jejím očištění, odstranění původního spárování a přespárování nebo rozebrání stávající dlažby z žulového kamene, sanace vyplavené zeminy, očištění a doplnění původní dlažby ve stejném provedení. Na březích bude rovnánina z lomového kamene.

Pod dotčeným úsekem vodoteče je vedena jednotná betonová stoka BET DN 1500 (dno cca 226,5 m), tj. s velmi malým krytím pod samotnou vodotečí!

Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) s realizací stavby z hlediska správce vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu na území hl. m. Prahy souhlasí s následujícími podmínkami:

- Z hlediska budoucího provádění stavební činnosti je pro majetek ve správě PVS (kanalizační stoky a vodovodní řady pro veřejnou potřebu) rozhodující minimalizace případných škod vzniklých stavební činností a následné urychlené odstranění případného poškození vodohospodářských děl v lokalitě (stavební poškození, poškození vystrojení a ovládání armatur vodovodu apod.).
- S ohledem na možné poškození stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok pro veřejnou potřebu projednejte předmětnou žádost rovněž s jejich provozovatelem – Pražskými vodovody a kanalizacemi, a.s. (dále jen PVK, a.s.). Tuto činnost zajišťuje provozovatel stávajících vodohospodářských sítí na základě rozdělení kompetencí mezi PVS a PVK, a.s.
- V průběhu stavby musí být umožněn přístup k ovládacím armaturám na vodovodních řadech. Ke všem vstupním šachtám na stávající kanalizaci musí být zajištěn příjezd pro mechanizovanou obsluhu těžkými vozidly i po dobu výstavby. Stávající kanalizační stoky, vodovodní řady a



jejich funkce nesmí být vlivem výstavby /spadem stavebního materiálu/ ani následného provozu poškozeny.

- Jakékoli poškození musí být okamžitě oznámeno provozovateli kanalizací a vodovodů pro veřejnou potřebu PVK, a.s. Úhradu veškerých škod, vzniklých během realizace stavby na zařízení v naší správě, budeme uplatňovat na stavebníkovi předmětné stavby.
- K předložené žádosti Vám sdělujeme, že ověřený zakres stávajících inženýrských sítí v provozování VK, a.s. je kompetentní vydávat pouze PVK, a.s., Dykova 3, Praha 10.

Toto vyjádření má platnost dva roky ode dne jeho vydání.

S pozdravem


Ing. Julie Nováková


PRAŽSKÁ
VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST a.s.
ředitel divize rozvoje
Žatecká 2/110, 110 01 Praha 1
Č. 25656112, DIČ: CZ25656112
Tel.: 251 170 225 -201-

Co: PVK, a.s., útvar provozního ředitele, Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10