



Váš dopis zn.: JK 02/10/2018

Ze dne:

C.S.C. spol. s r.o.

Naše zn.: POD/15744/2018/9232/843

Vyřizuje: Ivana Přikrylová, Ing.

Zámecké náměstí 42

Tel.: 596 657 284

E-mail: Ivana.Prikrylova@pod.cz

738 01 Frýdek - Místek

Datum: 30.10.2018

„Bílovka v Bílovci km 11,260-11,500“ – stanovisko správce povodí k dokumentaci pro povolení změny dokončené stavby

Požádali jste Povodí Odry, státní podnik o stanovisko k dokumentaci pro povolení změny dokončené stavby „Bílovka v Bílovci km 11,260-11,500“. Předmětem dokumentace je oprava opěrné nábrežní zdi na pravém břehu vodního toku Bílovka v říčním km 11,260-11,500 v úseku od horního konce areálu spol. Massag až cca 60 m nad stávající lávku pro pěší. Zeď je v nevyhovujícím technickém stavu.

Kapacita koryta v řešeném úseku zůstane oproti současnému stavu beze změny. Analogicky se současným stavem je řešeno převýšení zdi nad terén za rubem zdi. Součástí opravy zdi je křížení s kanalizační šybkou v km 0,983, oprava stávající lávky pro pěší v km 1,148, zajištění stability trafostanice ČEZ na PB v km 1,164, rekonstrukce spádového stupně v km 1,173, zajištění stability nadzemního křížení s kabely CETIN v km 1,197.

K vaší žádosti uvádíme:

- V zájmovém úseku stavby je vodní tok Bílovka kapacitní na pravém břehu na stoletou vodu, na levém břehu pak dochází při stoleté vodě k rozlivu do přilehlého parku a na hřiště.
- Opravou zdi nedojde ke zhoršení stávajících odtokových poměrů, zároveň dojde ke stabilizaci koryta Bílovky a ke statickému zajištění souběžné silnice.
- Z hlediska správce povodí nemáme k záměru připomínku, jeho realizace je možná.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0110 Bílovka od pramene po ústí do toku Odry.

Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako zničený. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru „Bílovka v Bílovci km 11,260-11,500“ na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Ing. Břetislav Tureček
vedoucí odboru

vodohospodářských koncepcí a informací

Povodí Odry,
státní podnik 230
701 26 Ostrava, Varenská 49
IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021

Příloha: PD