



Váš dopis zn.
Ze dne:
Naše značka: 41/000435/VULHM/2021

Vyřizuje: Ing. Jana Danysová
Telefon: +420 257 892 226
E-mail: danysova@vulhm.cz

Datum: 12.04.2021

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne 9. 4. 2021 v rámci veřejné zakázky č.j. 41/000373/VULHM/2021 „**Novostavba skleníku**“ níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

1. Je součástí dodávka automatického mlžícího a závlahového systému? Není projekt. Není ve výkazu výměr.

Odpověď: Automatický mlžící a závlahový systém není součástí dodávky.

2. Otevřená skříň – je součástí dodávky? Pokud ano, není popis.

Odpověď: Otevřená skříň není součástí dodávky.

3. Chybí popis – projekt odkládacího stolu na dřez.

Odpověď: Odkládací stůl pro dřez – vodě a otěru odolná pracovní deska s vloženým dřezem (600 x 500 x 300 mm), výška stolu 900 mm, hloubka 800 mm, délka 1600 mm, konstrukce kovová žárově pozinkovaná. Konstrukční řešení závisí na dodavateli.

4. Chybí popis – projekt výškově polohovatelných stolů.

Odpověď: Výškově polohovatelný stůl – zahradnický pěstební typ stolu s rozměrem horní vany 800 mm x 2000 mm x 100 mm, výška stolu (dna vany) 700 - 900 mm, nosnost minimálně 250 kg, konstrukce a pracovní deska kovová žárově pozinkovaná. Konstrukční řešení závisí na dodavateli.

5. Chybí popis – projekt pojízdných stolů.

Odpověď: Pojízdný stůl – zahradnický pěstební typ stolu s rozměrem horní vany 1000 mm x 2000 mm x 100 mm, výška stolu (dna vany) 850 mm, nosnost minimálně 250 kg, konstrukce a pracovní deska kovová žárově pozinkovaná, možnost zabrzdění koleček. Konstrukční řešení závisí na dodavateli.

Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Ing. Jana Danysová
Zástupce zadavatele