



Váš dopis zn.
Ze dne:
Naše značka: 41/000446/VULHM/2021

Vyřizuje: Ing. Jana Danysová
Telefon: +420 257 892 226
E-mail: danysova@vulhm.cz

Datum: 19.04.2021

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne 13. 4. 2021 v rámci veřejné zakázky č.j. 41/000373/VULHM/2021 „**Novostavba skleníku**“ níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

*Dobrý den,
v projektové dokumentaci chybí výkres AL konstrukce skleníku , specifikace nebo výpis prvků. Není patrné, z jakých profilů má být konstrukce provedená, jestli je montovaná nebo svařovaná, chybí specifikace polykarbonátu (opláštění). Přiložený statický výpočet se zabývá jen posouzením jednoho ŽB nosníku, není podle čeho navrhnout profily AL konstrukce. Prosíme o doplnění dokumentace aby tato konstrukce mohla být řádně naceněná. Nebo vysvětlení jakým způsobem má uchazeč tuto konstrukci nacenit, když není specifikováno co se bude realizovat. Děkujeme za informaci,*

Odpověď:

Rámy konstrukce skleníku budou ze svařovaných hliníkových uzavřených profilů o rozměru 60x40 mm, tl. 2 mm, opláštění z dutinových polykarbonátových dvoukomorových desek tl. 16 mm (typ 3TS), konstrukční řešení dle dodavatele.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, nová lhůta pro podání nabídek je stanovena na 23. dubna 2021 do 14:00 hod.

Ing. Jana Danysová
Zástupce zadavatele