

Spisová značka: MUVM/065977/2020/02
Naše číslo jednací: MUVM/069668/2020
Spis. znak: 246/4
Skart. znak/ lhůta: A/10
Vyřizuje: Kateřina Tomášková
Telefon: 465 466 163
Datum: 13. 10. 2020

Počet listů: 2

Počet příloh: 0

Počet listů příloh: 0

Závazné stanovisko

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy v ochraně přírody a krajiny dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), místně příslušný správní orgán dle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), vydává dle § 4 odst. 2 zákona v souladu s § 149 ods. 1 správního řádu,

S O U H L A S

se zásahem do významného krajinného prvku (dále jen VKP) řeky Loučné na ř. km 45,075 k. ú. Vysoké Mýto, který bude spočívat v odstranění sedimentu z koryta vodního toku, rekonstrukce jezových konstrukcí v rámci akce „Jez Vysoké Mýto – Čápvna, oprava dlažeb a sanace betonů“

Investorem akce je Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČ:70890005

Podmínky souhlasu, za kterých lze zásah do VKP uskutečnit:

- při akci „Jez Vysoké Mýto – Čápvna, oprava dlažeb a sanace betonů“ nedojde k poškození dřevin břehového porostu, investor v průběhu celé realizace zajistí, že nedojde k nedovoleným zásahům do dřevin, které způsobí podstatné nebo trvalé snížení jejich ekologických nebo společenských funkcí nebo bezprostředně způsobí jejich odumření, v průběhu prací požadujeme dodržovat **ČSN 83 9061** Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích,
- záměr bude proveden v souladu s předloženou projektovou dokumentací,
- v průběhu stavebních prací bude zajištěn stálý průtok v korytě,
- bude minimalizován pohyb mechanizace ve VKP, stroj pracující ve vodním toku bude vybaven ekologickými náplněmi
- pozemky v okolí jezu budou uvedeny do původního stavu (vyrovnání povrchu terénu, odklizení všech odpadů vzniklých v průběhu realizace záměru)

Odůvodnění

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí obdržel dne 30. 09. 2020 žádost firmy Komplex CR s.r.o., K Májovu 1256, 537 01 Chrudim, IČ: 05249031, která na základě plné moci zastupuje Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČ:70890005 o povolení zásahu do významného krajinného prvku, který spočívá v odstranění sedimentu z koryta vodního toku, rekonstrukce jezových konstrukcí v rámci akce „Jez Vysoké Mýto – Čápvna, oprava dlažeb a sanace betonů“. Dotčené pozemky stavbou: p. č. 5159/13, 5159/15, 5159/3, 5159/14, 3926, 3927/1 v k. ú. Vysoké Mýto.

Jedná se o celkovou opravu pevného betonového jezu ve Vysokém Mýtě, který se nachází na ř. km 45,075. Dle sdělení žadatele je objekt ve špatném technickém stavu. Šířka jezu je 8,50 m a je rozdělen na dvě pole. Levé pole tvoří pevná přelivná plocha a pravé pole stavidlo šterkové propusti. Akce řeší provedení kompletních oprav a sanace betonů na přelivné ploše a odstranění nánosů sedimentu. Dále vybudování nové dělicí betonové zdi mezi jednotlivými jezovými poli, která je ve špatném technickém stavu. Pravobřežní zeď s betonovým parapetem nad jezem je v havarijním stavu. Porušena je základová spára zdiva a statika. Původní kámen se ze zdi odštěpuje a odpadá do vodního toku.

Dle projektové dokumentace se v rozsahu cca 50% provede přespárování na zdech pod jezem v délce zhruba 30 m. Pod vývarem se nachází kamenná rovinanina, která se doklínuje. U ocelové lávky u jezu bude proveden nový nátěr a výměna pochůzných roštů. Na stavidle se vymění hradící výdřevy a opraví se pilíře.

Aby opravou jezu nedošlo k negativnímu ovlivnění významného krajinného prvku, orgán ochrany přírody stanovil podmínky provádění stavby. V blízkosti navržené stavby se vyskytují dřeviny břehového porostu. Při vlastních stavebních pracích investor zajistí dodržování **ČSN 83 9061** technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a to ochranu stromů před mechanickým poškozením. Při zemních pracích a při provozu mechanismů pracujících na stavbě stavebník zajistí, aby jejich přesunem docházelo k co nejmenšímu narušení okolního terénu.

V průběhu realizace stavby je nutné udržovat stálý průtok v korytě vodního toku, aby byly zachovány ekologické a biologické funkce toku. S odpadem vzniklým v průběhu akce bude nakládáno v souladu s příslušnými předpisy. Po ukončení stavebních prací je nutno uvést vše do původního stavu, odklizení všech odpadů vzniklých v průběhu stavby.

V případě, že budou tyto podmínky dodrženy, nedojde k narušení ani k oslabení stabilizačních funkcí významného krajinného prvku.

Závazné stanovisko podle § 90 odst. 1 zákona a § 149 odst. 1 správního řádu není samostatným správním rozhodnutím a nenahrazuje vyjádření ani rozhodnutí podle jiných zákonů.

Ing. Veronika Richtrová
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

Komplex CR s.r.o., K Májovu 1256, 537 01 Chrudim

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování (vodní hospodářství)